

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Készítette: Kun Zoltán
radiokémiai, környezetvédelmi
és munkavédelmi szakmérnök
tűzvédelmi szaktanácsadó

**A Tűzvédelmi Szabályzat a Magyar Táncművészeti Főiskola
és Kun Zoltán szellemi tulajdona.
Továbbadása, sokszorosítása írásos engedély nélkül nem megengedett!**

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3. oldal
I fejezet	
A tűzvédelmi szabályzat célja, hatálya	4. oldal
1.1. A tűzvédelmi szabályzat célja	4. oldal
1.2. Területi hatálya	4. oldal
1.3. személyi hatálya	4. oldal
1.4. Időbeli hatálya	4. oldal
A műszaki osztályvezető tűzvédelmi feladatai	4. oldal
II. fejezet	
A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei	5. oldal
2.1. Tűzvédelmi szervezet	5. oldal
2.2. Rektor	5. oldal
2.3. A gazdasági főigazgató tűzvédelmi feladatai	6. oldal
2.4. Intézetek, Gimnázium és Kollégium igazgatóinak tűzvédelmi feladatköre	6. oldal
2.5. Tűzvédelmi szaktanácsadó tűzvédelmi feladatai	7. oldal
2.6. Műszaki osztályvezető tűzvédelmi feladatai	8. oldal
2.7. Munkavállalók tűzvédelmi feladatai	8. oldal
III. fejezet	
Tűzveszélyességi osztályba sorolás	10. oldal
IV. fejezet	
A MTF helyiségeinek tűzvédelmi használati szabályai	11. oldal
V. fejezet	
Tűzvédelmi szakvizsga, oktatás	25. oldal
VI. fejezet	
Tűzjelzés, mentés, tűzoltás	26. oldal
VII. fejezet	
Vegyes és záró rendelkezések	28. oldal

Mellékletek

- 1.sz. Értelmező rendelkezések**
- 2.sz. Tűzveszélyességi osztályba sorolás**
- 3.sz. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése**
- 4.sz. Tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött foglalkozási ágak és munkakörök**
- 5.sz. Tűzvédelmi ismeretek**
- 6.sz. Tűzoltó készülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartása**
- 7.sz. Tűzvédelmi felülvizsgálat**
- 8.sz. Tűzriadó Tervek**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, módosított 1996. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Ttv.) 19.§ (1) bekezdésében, a 33/1999.(IX. 24.) BM rendelettel módosított, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről kiadott 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben, valamint a 9/2008. (II. 22.) OTM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: OTSZ) foglaltak alapján a **Magyar Táncművészeti Főiskola** (1145 Budapest, Columbus u. 87-89.) tevékenységére vonatkozóan az alábbi

Tűzvédelmi Szabályzat – ot kiadom.

Elrendelem, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat - a kiadástól számított- 15 (tizenöt) napon belül a Magyar Táncművészeti Főiskola (a továbbiakban: MTF) dolgozói (munkavállalói) tanulmányozzák át és annak megtörténtét az oktatási naplóban „ALÁÍRÓLAP”-on aláírásukkal - az időpont rögzítésével- igazolják.

A Tűzvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban TvSz.) foglaltakat a MTF munkavállalói, (külső munkavállalók is) kötelesek betartani, az attól való eltérés a különböző, vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Budapest, 2009*okt.*..... hó*7* nap

Dr. János Kőrösi
 Rektor
 Magyar Táncművészeti Főiskola
 1145 Bp., Columbus u. 87-89.

I. Fejezet

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

1.1.) A Tűzvédelmi Szabályzat célja:

A tűzvédelmi, és a tűzvédelmi tevékenységhez szorosan kapcsolódó jogszabályok előírásaiban, a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező szabványokban meghatározott követelmények megismerése, elsajátítása és maradéktalan betartása, betartatása. A létesítmények használata, a technológiai rendszerek üzemeltetése során a tűzveszélyes helyzet kialakulásának megelőzése, elhárítása, az esetleges keletkezett tüzek oltása és a környezet védelme érdekében az akadálymentes, biztonságos működéshez szükséges személyi-, tárgyi- és anyagi feltételek megteremtésének, a betartandó magatartási szabályoknak a meghatározása.

1.2.) Területi hatálya:

A MTF épületeire

- Központi épület (1145 Budapest, Columbus u. 87-89.)
- Szakmai épület (1145 Budapest, Columbus u. 87-89.)
- Porta épület (1145 Budapest, Columbus u. 87-89.)
- Tanszéki épület (1145 Budapest, Columbus u. 87-89.)
- Forgách József Kollégium (1145 Budapest, Amerikai u. 100.)
- Vendégház (1146 Budapest, Csantavér u. 10.)
- Táncpedagógusképző Intézet (1074 Budapest, Kazinczy u. 42-46.)

valamint az összes bérelt létesítményére és helyiségére.

1.3.) Személyi hatálya:

- a MTF valamennyi dolgozójára,
- a MTF hallgatóira,
- a MTF területén tartózkodókra (külsős munkavállalókra, bérlőkre, tanulókra), valamint a hatósági ellenőrzést tartó személyekre.

1.4.) Időbeli hatálya:

A Tűzvédelmi Szabályzat határozatlan időre szól és visszavonásig érvényes.

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat 2009 hónap lép hatályba.

1.5.) A Tűzvédelmi Szabályzat betartása kötelező. Rendelkezéseinek megsértése, megszegése a cselekmény, vagy mulasztás, illetőleg az azok nyomán bekövetkezett események súlyától és nagyságától függően munkajogi, szabálysértési, vagy büntetőeljárást is vonhat maga után. Idegen személyek esetében a munkaterületről történő eltávolítás lehet a szankció.

A Tűzvédelmi Szabályzat tartalmaz jogszabályokat, szabványokat, és azokkal együtt alkalmazandó és érvényes.

A Tűzvédelmi Szabályzatban nem rögzített kérdésekben, a vonatkozó jogszabályokban, jogszabályok alapján kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint kell eljárni.

A Tűzvédelmi Szabályzat a mellékleteivel együtt érvényes.

II. Fejezet

A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Tűzvédelmi szervezet

A MTF Columbus utcai telephelye és egyéb épületei a „D”, azaz „Mérsékeltén tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

2.1.1. **A létesítmények területein 200 főnél több személy végez munkát, illetve tanul, ennek megfelelően és a módosított 2/2002 (XII.12.) BM rendelet 6.§ e) pontja alapján a „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben egyidejűleg, ahol 200 főnél több személy végez munkát, illetve tanul, csak felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat.**

2.1.2. A MTF tűzvédelmi feladatait Kun Zoltán munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó látja el, aki megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkezik. A finanszírozás szerződés alapján történik.

2.2. Rektor

2.2.1 Dönt a MTF egészét érintő tűzvédelmi feladatok meghatározásáról, az ezek végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

2.2.2 Szervezi és ellenőrzi a MTF tűzvédelmi tevékenységét a jogszabályoknak megfelelő végzését. Tűzvédelmi kérdésekben - ha szükséges- megfelelő tűzvédelmi ismeretekkel **(felsőfokú tűzvédelmi képesítéssel) rendelkező szakember véleményét kikérni**, intézkedéseibe bevonni. Meghatározott időközönként figyelemmel kísérni és ellenőrizni a tevékenységet (személyi és tárgyi feltételek, beszámoltatás).

2.2.3 Kiadja a MTF Tűzvédelmi Szabályzatát.

2.2.4 A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a bérelt létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadterület tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése **előtt legalább tizenöt nappal kezdeményezi az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál - az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével - köteles bejelenteni.**

2.2.5 Biztosítja mindazon (az egyszemélyi felelősségből adódó) vezetői, irányítói jogkörébe tartozó (személyi, tárgyi, és egyéb) feltételek megteremtését, amelyek a tűzvédelmi feladatok teljesítéséhez szükségesek.

2.2.6 Biztosítja a tűzvédelmi követelmények megtartásának pénzügyi feltételeit (tervezés, költségvetés), így pl.: tűzvédelmi oktatás, továbbképzés, tűzvédelmi szakvizsgáztatás, tűzvédelmi felülvizsgálatok, tűzoltó technikai eszközök, felszerelések, készülékek beszerzése, stb.

2.2.7 Gondoskodik az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások megrendeléséről, elvégeztetéséről és a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.

2.2.8 A területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság szakembereivel részt vesz a MTF területén – esetlegesen - keletkezett tüzeset körülményeinek feltárásában, intézkedik a vizsgálat során feltárt hiányosságok felszámolására.

- 2.2.9 Vezetői, irányítói jogkörében részt vesz, vagy - írásban meghatalmazott - intézkedésre jogosult megbízottjával képviselteti magát a hivatásos önkormányzati tűzoltóság által tartott ellenőrzésen, gondoskodik a feltárt tűzvédelmi hiányosságok, szabálytalanságok maradéktalan felszámolásáról. Erről írásban értesíti az ellenőrzést végzőt.
- 2.2.10 Saját hatáskörében - szükség szerint - igényli a BM OKF Műszaki Biztonsági Engedélyezési Főosztály ellenőrzését.
- 2.2.11 **Jogosult:**
- 2.2.11.1.A TESZ területén bármely munkahelyen és időpontban tűzvédelmi ellenőrzést tartani.
- 2.2.11.2.Felelősségre vonással élni a tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben
- 2.2.11.3.Valamennyi a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatot, intézkedést saját hatáskörébe vonni.
- 2.2.11.4.Egyedi esetekben - a vonatkozó jogszabályok keretein belül – igazgató főorvosi utasításokkal szabályozhatja a tűzvédelmi tevékenységet.

2.3. A gazdasági főigazgató tűzvédelmi feladatköre

- 2.3.1. A MTF SZMSZ-e alapján a gazdasági főigazgató látja el a MTF rektor tűzvédelmi feladatait.
- 2.3.2. Irányítja, és folyamatosan figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szaktanácsadó munkáját.
- 2.3.3. A MTF Rektorának megbízásából tűzvédelmi intézkedési joga a MTF egész területére és minden vezetőjére, dolgozójára kiterjed.
- 2.3.4. Gondoskodik a szervezeti egységek tűzvédelmi feladatainak koordinálásáról.
- 2.3.5. A tűzvédelmi rendelkezések végrehajtását akadályozó körülmények, illetve közvetlen tűzveszély esetén haladéktalanul intézkedik azok megszüntetésére.

2.4. Intézetek, Gimnázium és Kollégium igazgatóinak tűzvédelmi feladatköre

- 2.4.1. Biztosítják az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek területén a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását, ellenőrzik azok végrehajtását és folyamatos bentartását.
- 2.4.2. Az irányításuk alá tartozó szervezeti egység tűzvédelmi helyzetére kiható bármilyen változást (új helyiség kialakítása, raktározási mód megváltoztatása, stb.) annak végrehajtása előtt legalább 15 nappal köteles a gazdasági főigazgatónak a tudomására hozni, a területileg illetékes tűzoltósághoz való írásbeli bejelentés (szemlekérelem) céljából.
- 2.4.3. A szervezeti egység működési területén keletkezett tűzről a területileg illetékes tűzoltóság értesítésével párhuzamosan a gazdasági főigazgatót és a tűzvédelmi tanácsadót is kötelesek értesíteni.
- 2.4.4. Részt vesz a területileg illetékes tűzoltóság által a vezetése alatti Intézmény területén megtartott szemlén, ellenőrzésen és egyéb hatósági eljáráson, akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult megbízottjával képviselteti magát.

2.5 A tűzvédelmi szaktanácsadó tűzvédelmi feladatai

- 2.5.1. Elkészíti a MTF Tűzvédelmi Szabályzatát, jogszabályi változás, vagy egyéb szükséges ok miatt a javasolt módosítást előterjeszti a rektornak, illetve a gazdasági főigazgatónak.
- 2.5.2. A tűzvédelemre vonatkozó jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kíséri, a változások alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve javaslatokat tesz a gazdasági főigazgatónak, vagy annak írásban kijelölt megbízottja részére.
- 2.5.3. A tűzvédelemre vonatkozó jogszabályokban, a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását elősegíti, és rendszeresen ellenőrzi. Hiányosság esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére, szükség esetén felelősségre vonást javasol.
- 2.5.4. Megszervezi a tűzjelzés és a tűzoltásban való részvétel rendjét.
- 2.5.5. Esetenként ellenőrzi, indokolt esetben megtiltja a tűzveszélyes tevékenység végzését.
- 2.5.6. Évente legalább két alkalommal a MTF illetékes vezetői előzetes értesítésével és részvételével, tűzvédelmi ellenőrzést tart, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti és a sürgős intézkedést igénylő esetekben haladéktalanul, egyébként a szemlét követő 6 munkanapon belül átadja a gazdasági főigazgatónak.
- 2.5.7. A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint megszervezi a belépő munkavállalók előzetes, valamint az ismétlődő oktatásokat, és végrehajtását ellenőrzi.
- 2.5.8. Megszervezi a szükséges tűzvédelmi szakvizsgáztatást.
- 2.5.9. Tűzvédelmi szempontból véleményezi a tervezett átalakításokat, a technológiai változásokat.
- 2.5.10. Vezeti, kezeli és megőrzi a tűzvédelmi nyilvántartásokat, dokumentációkat.
- 2.5.11. Képviseli a MTF-t a hatóságok tűzvédelmi ellenőrzései, eljárásai során.
- 2.5.12. Bejelenti, kivizsgálja, jegyzőkönyvezi, és nyilvántartja a bekövetkezett tüzeseteket, megteszi a további szükséges intézkedéseket (a tüzeseteket kiváltó ok vagy a tűzoltást akadályozó szabálytalanságok feltárása és intézkedés azok megszüntetése iránt stb.).
- 2.5.13. Elvégezni az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előzetes egyeztetését, engedély kiadásának megszervezését, az abban foglaltak betartásának ellenőrzését.

2.6. A műszaki osztályvezető tűzvédelmi feladatai

- 2.6.1. Felelős az irányítása alá tartozó terület tűzvédelméért, a tűzvédelem létesítési és használati előírások, szabályok megtartásáért. A személyes felelősségén túlmenően köteles a tűzvédelem munkáját elősegíteni, támogatni.
- 2.6.2. Rendszeresen ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és annak helyiségei tűzvédelmi használati szabályainak megtartását, intézkedik a hiányosságok megszüntetése érdekében.
- 2.6.3. Az irányítási területére vonatkozóan, a tűzvédelmi helyzetre kiható minden változtatást, annak megkezdése előtt 15 nappal köteles a tűzvédelmi szaktanácsadóval konzultálva bejelenteni a gazdasági főigazgatónak.
- 2.6.4. Felügyelete alá tartozó területen, a tűzvédelmi szervek által tartott ellenőrzésen köteles részt venni, valamint felkérésükre a tűzvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást megadni, tevékenységüket elősegíteni.
- 2.6.5. Gondoskodik arról, hogy a felügyelete alá tartozó területen az újonnan munkába állított (új belépő), illetve áthelyezett dolgozó munkába állítás előtt megismerje az általános tűzvédelmi előírásokat, és azt aláírásával igazolja. Biztosítja, hogy a dolgozók évente egy alkalommal a helyi sajátosságok és az általános tűzvédelmi előírások alapján ismétlődő oktatásban részesüljenek, a szervezett oktatáson részt vegyenek.
- 2.6.6. Az irányítása alá tartozó területen figyelemmel kíséri a tűzveszélyes tevékenységet. A tevékenység megkezdése előtt érdeklődik a gazdasági igazgatótól, hogy van-e erre engedély kiadva, kéri intézkedését. Engedély hiányában a munkavégzést megtiltja.
- 2.6.7. Biztosítja a tűzvédelmi felszerelések, eszközök, készülékek készenlétben tartását, hozzáférhetőségét. A tűzvédelem célját szolgáló felszereléseket, eszközöket eredeti céljuktól eltérően használni tilos. Hiányosság esetén intézkedik azok felszámolására.
- 2.6.8. A kézi tűzoltó készülékek meglétéért, elhelyezéséért és karbantartásáért a szervezeti egység (munkaterület), közvetlen vezetője a felelős. A tűzoltó készülék meghibásodását, elhasználódását ezért a tűzvédelmi szaktanácsadónak, illetve a gazdasági főigazgatónak haladéktalanul jelezni kell.

2.7. Munkavállalók tűzvédelmi feladatai

- 2.7.1. Kötelesek a munkahelyükre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat megismerni, ennek érdekében a tűzvédelmi oktatáson részt venni, az ott szerzett ismereteket hasznosítani.
- 2.7.2. Tevékenységük során kötelesek a tüzesetek megelőzése érdekében a tűzvédelmi szabályokat betartani.
- 2.7.3. Kötelesek közreműködni az esetlegesen keletkező tűz jelzésével, oltásával és a mentési munkálatok elvégzésével kapcsolatos feladatokban.
- 2.7.4. Tűzvédelmi hiányosságok észlelése esetén kötelesek a hiányosságok megszüntetése érdekében a tőlük elvárható intézkedést megtenni, amennyiben hatáskörüket, lehetőségüket ez meghaladja, azt jelezni a Rektornak és a MTF tűzvédelmi szaktanácsadónak.
- 2.7.5. Kötelesek betartani a tiltó és figyelmeztető táblák előírásait, jelzéseit.

- 2.7.6. Kötelesek elsajátítani a tűzvédelmi felszerelések kezelését.
- 2.7.7. A munkához szükséges tűzveszélyes anyagból csak a szükséges mennyiséget használhatják és a munka befejezése után a tűzveszélyes anyagot (folyadékokat) vissza kell rakni a kijelölt tárolóhelyre, illetve a fém szekrényekbe.
- 2.7.8. Minden helyiségben a munka, tevékenység befejezése után kötelesek ellenőrizni a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és gondoskodni kell a szakaszos- és fő-áramkörű áramkörök áramtalanításáról, az elektromos gépek kikapcsolásáról.
- 2.7.9. Bármiféle elektromos műszer vagy berendezés éjszakai (este 8 és reggel 7 óra közötti) vagy hétvégi használatát a MTF portáján írásban be kell jelenteni, és ez csak a Rektor engedélyével történhet! Ez a rendelkezés a már a hosszabb idő óta üzemeltetett és bejelentett műszerekre és berendezésekre is vonatkozik. Az engedély megadáshoz a MTF tűzvédelmi szaktanácsadójának hozzájárulására is szükség van.
- 2.7.10. A tanítási, oktatási idő utáni és a hétvégi (szombat és vasárnap) napokon a Rektor-nak kell írásban hozzájárulnia a munkavégzéshez, mely engedélyt a MTF portáján kell leadni aznap, a dolgozók nevével és az épület, irodák, balett termek pontos megnevezésével annak érdekében, hogy a portaszolgálat pontosan tudja, hogy ezen a napokon és időintervallumban, hányan tartózkodnak a létesítményben és, hogy hol.
- 2.7.11. A tapasztalt tűzvédelmi szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzés terjedjen ki a Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásainak megtartására, többek között:
- villamos készülékek, fogyasztók használaton kívül helyezése,
 - villamos berendezések feszültségmentesítése,
 - keletkezett hulladékok eltávolítása,
 - tűzveszélyes anyagok szabályos tárolása,
 - minden egyéb, tűz keletkezését előidézhető, vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetése.

III. fejezet

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

- 3.1. A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabad tereket, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.
- 3.2. A tűzveszélyességi osztályba sorolást a tűzvédelmi szaktanácsadó végzi, illetve a Rektorral egyeztetve, **a 2. számú mellékletben** szereplő formanyomtatványon rögzíti. A meghatározott, megállapított tűzveszélyességi osztály(ok) jelét a létesítmények (épületek, helyiségek, szabadterek) alaprajzán -a m² jelölésével- is rögzítenie kell.
- 3.3. A tűzveszélyességi osztályba sorolás a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete.

A Magyar Táncművészeti Főiskolán tűzveszélyes tevékenységet nem folytatnak.

IV. fejezet

A MTF HELYISÉGEINEK TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYAI

4.1. Általános előírás:

- 4.1.1. A helységeket, a **használatbavételi (üzemeltetési) engedélyében meghatározott rendeltetésnek** megfelelően szabad használni.
- 4.1.2. Az épületen belül és kívül folyó minden átalakítási, felújítási és beruházási munkáknál az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályokat, valamint az építési munkákkal kapcsolatos **45/1997 (XII.29.) KTM rendelet, és a 46/1997(XII.29.) KTM rendelet előírásait be kell tartani.** Továbbá a szabványokat és a hatósági határozatokat szintén be kell tartani, amelyeket a tervezésnél, kivitelezésnél, műszaki átadás-átvételnél és üzembe helyezésnél érvényre kell juttatni.
- 4.1.3. A tervezésnél, az építészeti és gépészeti tervdokumentáció tűzvédelmi fejezetet kell, hogy tartalmazzon, amelynek előírásait a kivitelezésnél be kell tartani. A kivitelezés során a vonatkozó előírásokat szem előtt tartva kell a munkát elvégezni. **A tervezőnek és kivitelezőnek nyilatkoznia kell a vonatkozó tűzvédelmi rendelkezések, szabványok előírásainak betartásáról.**
- 4.1.3. Világításra csak a kereskedelmi forgalomban kapható, szabványos elektromos eszközök alkalmazhatók.
- 4.1.4. Elektromos berendezésekre, világító eszközökre, fűtőtestekre éghető anyag helyezése még átmenetileg is TILOS!
- 4.1.5. **Az épületekben, irodákban, tantermekben, balett termekben, raktárakban TILOS a DOHÁNYZÁS!**

Dohányzásra kijelölt hely: szabadtéren kint, ahol nem éghető edényzet lett rendszerítve és a vezetőség által kijelölt terület.

A MTF területén a Tűzvédelmi Szabályzata szerint a kijelölt dohányzó helyek:

Központi épület

- a magas földszinten kialakított dohányzó helyiség

- a park kijelölt helyein

Szakmai épület

- épület bejárata előtti szabad terület

Tanszéki épület

- épület előtt kijelölt helyek

Kollégium

- az udvar kijelölt helyén

Táncpedagógusképző Intézet

- a különálló, tűzmentesített faházban

- 4.1.6. A MTF Szakmai épületében beépített füstjelző rendszer, érzékelő központtal került kiépítésre (porta), ezek működőképességéről, **karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell** (negyedévente) és dokumentálni a megfelelő képesítésű szakembernek. (Beépített tűzvédelmi berendezések felülvizsgálatát, javítását, karbantartását végzők). A MTF egyéb épületeiben, telephelyein beépített tűzjelző rendszer nem került kiépítésre.
- 4.1.7. Az elektromos berendezések, készülékek csak különálló, vagy – szabványos - egyesített dugaszoló aljzatokról működtethetők.
- 4.1.8. A MTF működésével és tevékenységével kapcsolatos, tűzvédelmi jellegű ügyiratok egy példányát a műszaki vezető irodájában kell tartani, a telephelyeken is egy példányt el kell helyezni.

Azokat az ellenőrzést végző részére – felkérésére - be kell mutatni.

4.1.9. A MTF helyiségeinek megnevezése és tűzveszélyessége

Irodák, tantermek, balett termek, tárgyalók: „D” Mérsékelt Tűzveszélyes

- A napi munka során keletkezett papírhulladékokat papírkosárba kell elhelyezni. A munkanap befejezésekor az összegyűlt hulladékot az erre a célra kijelölt hulladéktárolóba kell elvinni.
 - A papírkosárba gyufát és cigarettavéget még eloltott állapotban is szigorúan tilos bedobni!
 - A helyiségekben csak az irodai munkához és a rendeléshez szükséges anyagokat (iratokat, irodagépeket, iroda felszereléseket, vizsgálatra szolgáló műszerek) szabad tartani nagy mennyiségű papír felhalmozása szigorúan tilos!
 - Az elintézett ügyiratokat munkaidő végén lehetőleg irrattartó szekrényben kell elhelyezni.
- A helyiségben dohányozni tilos!**
- Elektromos berendezés csak úgy üzemeltethető, hogy a környezetre nézve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A munka befejezése után az elektromos berendezések áramtalanításáról gondoskodni kell.
 - Fűtőberendezés, valamint éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
 - A fűtő- és világító testekre éghető anyagot tenni tilos!
 - A fővonalú telefonkészülékek közelében, jól látható helyen el kell helyezni a tűzoltóság hívószámát (közvetlen vezetékes vonalas telefonról ***105, valamint a porta hívószámát: 110**).
 - A számítógépek, irodagépek, műszerek közelében csak a munkavégzéshez szükséges minimális mennyiségű, éghető anyag tárolható.
 - A közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani.
 - A dolgozókat a számítógépekre, irodagépekre, műszerekre vonatkozóan tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, annak megtörténtét dokumentálni kell.
 - A számítógépek, irodagépek közelében, folyosón az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 - A tűzoltó készüléket jól látható és könnyen hozzáférhető helyen, lehetőleg kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni. Állandóan használható, üzemképes állapotáról gondoskodni kell, helyéről eltávolítani vagy rendeltetésétől eltérő célra használni nem szabad.
 - Az irodahelyiségből, a rendelőből a munka befejezése után utolsónak távozó dolgozó köteles ellenőrizni és megszüntetni az olyan veszélyhelyzeteket, amelyek tüzet okozhatnak.
 - Az irodában, rendelőben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl.: nyílt lánggal történő hegesztés) folytatni csak előzetes írásbeli engedély birtokában szabad.
 - Az irodákban, rendelőkben nyílt láng (gyertya, füstölő, stb.) még ideiglenesen sem használható!

Konyha, étkező, melegítőkonyha, tárolók: „D” Mérsékelt Tűzveszélyes

- A helyiségeket csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.
- A sütő (főző), hűtő, mikró konyhai berendezések kezelési és karbantartási utasításainak előírásait maradéktalanul be kell tartani.
- Amennyiben a berendezés működtetése közben rendellenességet észlelnek, kötelesek azt azonnal szakemberrel megvizsgáltatni.
- A tűzhely, kávéfőző berendezés, csak állandó felügyelet mellett használható.
- Gázzal működő tűzhely berendezést használat után el kell zárni (gázlezárási szerelvényeket).
- A konyha helyiségekben, raktáraiban **„A-B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni, raktározni szigorúan tilos (pl.: PB gázpalack stb.)!**
- A helyiségekben dohányozni tilos!
- A helyiségek tűzvédelmére 6 kg-os porral oltókat és, vagy 2 kg-os CO₂ gázzal oltó tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani a folyosókon.
- A tevékenység befejezése után az áramtalanításról, a berendezések üzemen kívül helyezéséről (kivéve hűtő) gondoskodni kell.
- A tevékenység vagy napi munka befejezése után a helyiséget utolsóként elhagyó dolgozónak meg kell győződnie arról, hogy tűzveszély nem áll-e fenn, és a gáz elzárási szerelvények zárt állapotban vannak, ha igen köteles azt megszüntetni.

Öltözők:

„D” Mérsékelt Tűzveszélyes

- A helyiséget csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni.
- A helyiségben tűzveszélyes anyagot, folyadékot tárolni nem szabad.
- A helyiségek tűzvédelmére 6 kg-os ABC porral oltókat és, vagy 2 kg-os CO₂ gázzal oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni a folyosón.
- Az öltözőhelyiségben kizárólag a munkavállalók, személyes dolgai tarthatók (fém szekrényben), azonban könnyen gyúló anyag (folyadék, gáz) nem helyezhető el (pl.: munka előtti bevásárlást követő tárolás hazavitel céljából).
- Tüzelő- és fűtőberendezés, valamint éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- A helyiségekben a **dohányzás tilos!**
- A figyelmeztető és tiltó táblát jól látható helyen kell elhelyezni.
- A munka befejezése után az utolsónak távozó dolgozó köteles ellenőrizni és megszüntetni az olyan veszélyhelyzeteket, amelyek tüzet okozhatnak.

Közlekedők, előterek és folyosók:

„D” Mérsékelt Tűzveszélyes

- A közlekedési utak, menekülési útvonalak, előterek és a bejáratok szabadon tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. **Azokat eltorlaszolni, leszűkíteni - úgy, hogy a menekülés lehetőségét akadályozza - még átmenetileg sem szabad.**
- A biztonsági berendezéseket, elektromos kapcsolószekrényeket, valamint a tűzoltó készülékeket, tűzvédelmi felszereléseket, fali tűzcsapokat eltorlaszolni tilos!
- A közlekedőkről a munka befejezése után utolsónak távozó dolgozó köteles ellenőrizni és megszüntetni az olyan veszélyhelyzeteket, amelyek tüzet okozhatnak.

Raktárak, tárolók, irattár, alagsori tárolók, könyvtár, épületek padlásterei:

„C” Tűzveszélyes

- A helységet használatbavételi (üzemeltetési) engedélyében meghatározott rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- **A helységben a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS!**
- Ezt, a helyiségek ajtóin szabványos táblával kell jelölni.
- A helységekben, tűzveszélyes tevékenységet folytatni csak előzetes írásbeli (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység) engedély birtokában szabad.
- **A közmű nyitó- és zárószervezetet, valamint a villamos főkapcsolót jól láthatóan meg kell jelölni.** Azokat eltorlaszolni, lezárni szigorúan tilos (pl. elektromos főkapcsoló körbe-
pakolása)
- **A munkahelyek és az üzemeltetés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helységeinek, kiürítésre számításba vett ajtóit (az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak) lezárni nem szabad.**

Tárolás szabályai:

Az üzemi helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:

- a 40 méternél szélesebb helyiségekben, középen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb helyiségekben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként, 1,8 méter széles keresztirányú utat;
- a 40 méternél nem szélesebb helyiségben, hosszirányban 2,4 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat
- a 15 méternél nem szélesebb helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat;
- **éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat, kell biztosítani**

- Az üzemi és tároló helyiségekben - a 400 m²-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.
- A raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a tárolt éghető anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani. A könyvtárban a könyvek tárolására polcokat, állványokat kell alkalmazni. Az állványok elhelyezésénél ügyelni kell, hogy a könyvek a fűtőtestektől és annak csővezetékeiktől legalább 30 cm távolságra legyenek. A könyvtár, irattárak, tárolók, raktárak, padlástéri, alagsori tárolók helyeiben **A-B” tűzveszélyességi osztályú anyagot és éghető folyadékot tárolni szigorúan tilos!**
- A raktározott, tárolt anyagok sorok, oszlopok közötti és egyéb közlekedési utakat, megfelelő mozgást biztosító szélességben mindig szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A helyiséget állandóan tisztán kell tartani.
- A raktárak és egyéb rendeltetésű helyiségek bejáratai közelében, valamint a sorok oszlopok között jól látható és könnyen hozzáférhető helyen az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.
- **Fő szabály, hogy minimum 200 m²-enként és szintenként 6 kg-os ABC porral oltó készülékeket kell készenlétben tartani, hiszen a könyvtárak, irattárak, alagsori, tetőtéri tárolók, raktárak oltásánál a szilárd tüzek oltására is alkalmas tűzoltó készülékekre van szükség.**
- A raktárak és helyiségek villamos rendszerének tűzvédelmi szabványossági **felülvizsgálatát legalább 6 (hat) évenként** el kell végeztetni és a tapasztalt hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni. A vizsgálatot és javítást ellenőrizhetően dokumentálni kell.
- **A helyiségben tartózkodó (tevékenységet végző) és utolsóként távozó dolgozó köteles meggyőződni arról, hogy a tűzveszély lehetősége ki van zárva (áramtalanítás). Szükség esetén gondoskodni kell a szabálytalanság megszüntetéséről.**

A MTF területein „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot nem tárolnak.

Elektromos kapcsolóterek

„D” Mérsékelt tűzveszélyes

- A kapcsolótér csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni, **ezért tárolásra felhasználni tilos!** Az elektromos berendezések (kapcsolók, biztosítók) hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell. Az elektromos berendezések hovatartozását (kapcsoló, biztosító) és ki- bekapcsolt állapotát tartós felirattal jelölni kell.
- Az elektromos helyiségek- térrészek tűzvédelmére a folyosókon 1 db 6 kg-os ABC porral oltókat, vagy 2 db 2 kg-os CO₂ gázzal oltókat kell készenlétben tartani helységenként.

Gépkocsi parkolók:

„D” Mérsékelt tűzveszélyes

- Az építmény előtt csak olyan járművek használhatók, amelyeknél a vonatkozó műszaki és biztonsági előírások megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanásveszély nem következhet be.
- Több gépjármű tárolása (munkaidő lejárta után) esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtói legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatóak legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 1 méter távolságot kell megtartani. Gépjárművet kapualjban csak úgy szabad elhelyezni, hogy a gépjármű egyik oldalán a közlekedésre legalább 2 méter széles út szabadon maradjon.
- Gépjárművet udvarban az ajtó, ablak, erkély, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcső függőleges vetületétől minden irányban 2 méter távolságra szabad elhelyezni.
- A tűzoltóság vonulása és működése céljára, ha arról jogszabály másként nem rendelkezik, az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 1 ha-nál, „C” tűzveszélyességi osztály esetén 5 ha-nál nagyobb alapterületű létesítménynél két, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas bejáratot - ha erre lehetőség van két oldalon - kell létesíteni. Nem kell két oldalon bejáratot létesíteni zárt beépítés esetén, továbbá azoknál a mezőgazdasági létesítményeknél, amelyek megközelítése csak külön út építésével lenne biztosítható.
- A létesítmények közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.
- A forgalomba hozó, illetőleg az üzemben tartó a külön jogszabályban meghatározott járműveket az ott megállapított típusú, nagyságú és számú tűzoltó készülékkel köteles ellátni.
- A tűzoltó készüléket a járművön a vonatkozó jogszabály szerint kell elhelyezni úgy, hogy állandóan hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználható legyen.
- A járművek jogszabályban meghatározott időszakos műszaki felülvizsgálata során a vizsgálatot végző szervnek a vonatkozó általános tűzvédelmi követelmények érvényesülését is ellenőriznie kell.
- A gépjárműtároló helyiséget és a tároló helyet úgy kell kialakítani és használni, hogy a gépjárművek - szükség esetén - gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek.
- Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjárművet csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen, illetőleg a más gépjárművektől elkülönítve szabad elhelyezni úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson.

- A jármű villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.
- Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével - tárolni nem szabad. Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtteni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

Porta:

„D” Mérsékeltén tűzveszélyes

- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- A Tűzoltóság hívószámát (105) fővonalú távbeszélő készülék mellett, illetve mobil telefon is használható állandóan üzemkész legyen, jól látható helyen el kell helyezni.
- A tűzkazetta kulcsait (gázfogadó helyiségnek, kazánháznak, trafóháznak, liftgépháznak, elektromos kapcsolóhelyiségeknek, elektromos kapcsolószekrényeknek stb. a kulcsa) mindig a portán kell tartani és a tűzoltóság részére azonnal át kell nyújtani, egy esetleges tűz esetén. Továbbá a tűzoltóság kiérkezésekor át kell adni a Tűzriadó Tervet.
- A létesítmény felügyeletét 24 órás portaszolgálat látja el. A portások szolgálatuk átvételkor kötelesek meggyőződni a létesítmény biztonságának állapotáról, illetve a tűzvédelmi követelmények teljesüléséről. A szolgálatot teljesítő portásnak este 20⁰⁰ óra után az egész létesítményt át kell vizsgálnia, és dokumentálni kell a bent tartózkodó személyek számát. A portaszolgálatot ellátó váltáskor a beépített tűzjelző rendszer működő képességét naplóban kötelesek dokumentálni.
- A portaszolgálatot teljesítő személy tűz esetén köteles a Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Terv szerint eljárni.

Hőközpont, kazánház:

„C” Tűzveszélyes

- A helyiségeket rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.
- Tüzelő- és fűtőberendezés, valamint éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- Az épületek alagsoraiban található hőközpontok „D” mérsékeltén tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak, viszont a központi kazánház „C” Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- A helyiségekben a dohányzás tilos! A figyelmeztető és tiltó táblát jól látható helyen kell elhelyezni.
- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
- A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő, és arra alkalmas személyre szabad bízni.
- A helyiségben "A-B" tűzveszélyes anyagot és mindenféle anyag tárolása, raktározása szigorúan tilos!

- A központi kazánház tűzvédelmére a bejárati ajtó közelében vagy a kazánok előtt 4 db 12 kg-os ABC porral oltót kell készenlétben tartani. Az alsorsori hőközpontok tűzvédelmére a folyosókon 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltót kell készenlétben tartani.
- A helyiségből utolsónak távozó személy kötelessége ellenőrizni és megszüntetni az olyan veszélyhelyzeteket, amelyek tüzet okozhatnak.

Felvonók és gépházak:

„D” Mérsékelt Tűzveszélyes

- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelő célra szabad használni, ezért raktározni tilos!
- A felvonóban nyílt láng használata és dohányzás tilos! A figyelmeztető és tiltó táblát a liftben jól látható helyen kell elhelyezni.
- Az elektromos berendezést és világítást a vonatkozó szabvány figyelembe vételével kell létesíteni, használni.
- A felvonók részére 1 db leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.
- A felvonókban (világító testre) éghető anyagot árnyékolás céljára elhelyezni tilos!
- A felvonó gépházban és a járószékben "A-B" tűzveszélyes anyagot tárolni tilos!
- Az épületben történő vízömlés esetén, amint a felvonóházban folyik, a felvonót le kell állítani, üzemen kívül kell helyezni.
- Tűz esetén a felvonót a földszintre le kell hozni, s csak ekkor lehet áramtalanítani.
- A felvonógépházak tűzvédelmére 1-1 db 2 kg-os CO₂ gázzal oltó készüléket kell elhelyezni.
- A felvonókból ill. gépházból utolsóként távozó személy köteles megvizsgálni, hogy tűzveszélyre utaló körülmény fenn áll-e, s ha igen azt köteles megszüntetni.

Karbantartó műhelyek:

„D” Mérsékelt tűzveszélyes

- A helyiségeket csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.
- A helyiségben csak a vonatkozó rendelkezések szerinti üzemeltetési engedéllyel rendelkező helyen és megfelelően kiképzett **tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakemberek végezhetnek nyílt lánggal történő munkafolyamatokat (hegesztés).**
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak e tevékenység végzésére alkalmas és engedélyezett helyiségben, helyen szabad végezni. Minden egyéb helyen végzett tűzveszélyes tevékenység alkalomszerű. A szabályzat hatályba lépésekor a társaságnál állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység van (lakatos műhely beton, kőlap alapon hegesztési munkafolyamatok).
- Minden más esetben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata **műszaki osztályvezető Derzsi Zoltán úr** (abban az esetben, ha saját Intézményi munkavállaló végzi).
- Abban az esetben, ha az intézmény területén külsős munkavállalók, cégek végeznek alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, flexelés stb.) akkor a tűzvédelmi szaktanácsadó, mint a MTF felsőfokú tűzvédelmi szaktanácsadója adja ki az írásos engedélyt a munkafolyamatok elvégzéséhez.

- A helyiségekben tűzveszélyes folyadék tárolása, felhasználása tilos!
- **„A-B” tűzveszélyességi osztályú anyagot tárolni, raktározni szigorúan tilos!**
- A helyiség tűzvédelmére legalább 2db 6 kg- os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni és készenlétben tartani.
- A karbantartó műhelyek, mint helyiségek a „D”, azaz *mérsékelt* tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik, ezért a villamos rendszer tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát legalább 9 (kilenc) évenként felül kell vizsgálni és a tapasztalt hibákat haladéktalanul fel kell számolni. A vizsgálatot és javítást – ellenőrizhetően – dokumentálni kell.
- A helyiségekben dohányozni tilos!
- A munkaasztaloknál – munkahelyenként – a munkavégzéshez legfeljebb 1-1 db, max. 0,5 literes, felborulás és mechanikai behatás ellen védő tartóban elhelyezett, zárható fedelű edényzetben tartható éghető folyadék.
- A nyitott edényzet közelében (veszélyességi zóna – „övezet”) gyújtó forrás nem lehet, a dohányzás TILOS!
- A helyiségek villamos kapcsolótábláinak mindig megközelíthetőnek és hozzáférhetőnek kell lenni, eltorlaszolni azokat még átmenetileg sem szabad.
- Tüzelő- és fűtőberendezés, valamint éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- A hegesztéshez használt 40 l-es gázpalackokat a munkaasztal mellett, szabványos rögzítéssel ellátva kell elhelyezni és használni.
- A gázpalackok (védőgázos CO₂) felhasználásának helyén csak a napi munkához szükséges gázmennyiséget tartalmazó gázpalackot szabad (1-1db) tartani (többet tárolni, raktározni szigorúan tilos).
- A gázpalackok (dissou, oxigén) felhasználásának helyén (1 db 6 kg ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell folyamatosan a szállító kocsin tartani) csak a napi munkához szükséges gázmennyiséget tartalmazó gázpalackot szabad (1-1db) tartani (többet tárolni, raktározni szigorúan tilos).
- A nem használt (rendszerbe nem kötött) gázpalackokat csak szabályosan felhelyezett védősapkával együtt szabad tárolni.
- Esetleges tűz esetén tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatást kell adni a palackok jelenlétéről, azok db számáról, fajtájáról és elhelyezkedésükről
- A tűzbe került, megégett felületén felhevült vagy a használat közben egyéb módon sérült palackokat elkülönítetten kell kezelni.
- A gázpalackok közelében – veszélyes felmelegedést okozható – fűtőttest, hőtermelő berendezés nem helyezhető el.
- A helyiségek villamos berendezéseinek karbantartását, javítását csak megfelelő képzéssel rendelkező szakember végezheti.
- A helyiségekben a munka során felgyülemlett **éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.**
- A szeméttároló tartalmát a nap végén a helyiségből el kell távolítani.

- A gépeket, villamos berendezéseket, szerszámokat a portól, piszoktól meg kell tisztítani. A helyiségben naponta kell takarítani. A hulladékot szükség szerint többször is el kell távolítani, de legalább műszakonként. A helyiségben a nyersanyagot csak a folyamatos munkavégzéshez szükséges mennyiségben, közlekedési utakat állandó szabadon tartása mellett szabad tárolni.
- **A közmű nyitó- és zárószerkezetet, valamint a villamos főkapcsolót jól láthatóan meg kell jelölni.** Azokat eltorlaszolni, lezárni szigorúan tilos (pl. elektromos főkapcsoló körbepakolása)
- A helyiségben a beosztott dolgozókon és az ellenőrzésre jogosultakon kívül más személyek nem tartózkodhatnak.
- A tevékenység befejezése után az elektromos berendezések áramtalanításról, üzemen kívül helyezéséről (fűrőgép, köszörű, hegesztőapparat, csiszológép, eszterga, flex stb.) gondoskodni kell.

Szerverszoba, telefonközpont:

„D” Mérsékelt tűzveszélyes

- A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- A helyiséget raktárként használni szigorúan tilos!
- A közlekedési utakat eltorlaszolni szigorúan tilos!
- A helyiségben a dohányzás tilos!
- A helyiség tűzvédelmére telefonközpont egy darab 6 kg-os ABC porral oltó, vagy, egy 2 kg-os CO₂ gázzal oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- A szerverközpont tűzvédelmére minimum 2 db 20 kg-os CO₂ gázzal oltó tűzoltó készüléket kell készletben tartani, illetve a helyiség kialakítása miatt további 2 db 2 kg-os CO₂ gázzal oltó tűzoltó készüléket kell készletben tartani.
- A helyiségekből utolsónak távozó személyek kötelessége ellenőrizni és megszüntetni az olyan veszélyhelyzeteket, amelyek tüzet okozhatnak.

Gázmérő helyiség

„A” Fokozottan tűz és robbanásveszélyes

- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelően szabad használni, raktározás céljára használni tilos.
- A helyiségben nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Ezt figyelmeztető és tiltó szabványos táblával kell jelölni.
- A helyiség bejárati ajtaja közelében 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- A helyiségbe csak hozzáértő szakemberek léphetnek be.

Szellőző gépház

„D” Mérsékelt tűzveszélyes

- A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni, tárolásra felhasználni tilos!
- Az elektromos berendezések (kapcsolók, biztosító) hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell. Az elektromos berendezések hovatartozását és bekapcsolt állapotát tartós felirattal jelölni kell.
- A helyiség bejárati ajtaja közelében 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- A helyiség bejárati ajtaja közelében tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

Takarítószer raktár, takarító szertár

„C” Tűzveszélyes

- A raktárban éghető folyadékot tárolni tilos. A takarító szereket csoportosítva rendezetten szabad tárolni.
- Polcos tárolás esetén a polcok között legalább 0,8 m széles közlekedési utat kell biztosítani.
- A raktárban, szertárban dohányzás, nyílt láng használata tilos, melyet a szabványnak megfelelő táblával jól láthatóan jelölni kell.
- A tűzoltó készüléket és elektromos kapcsoló berendezést, közmű nyitó-, és záró szerkezetet eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- Az éghető anyagok és a központi fűtőberendezés fűtőtete között legalább 0,3 m távolságot kell tartani, az éghető anyag hőmérséklete ne haladja meg a 60 °C-ot.

Lakószobák, háló

„D” Mérsékelt tűzveszélyes

- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.
- A helyiségekben lehet dohányozni, azonban tanintézmény Kollégiumában ezen rendelkezéssel megtiltom.
- A hulladékot csak nem éghető anyagú edényzetben szabad gyűjteni, s azt naponta el kell távolítani.
- Tűzveszélyes folyadék tárolása tilos!
- A központi fűtőberendezés csöveire, fűtőteteire könnyen gyúló anyagot elhelyezni tilos!
- Világító testekre éghető anyagból készített dekorációt elhelyezni tilos!
- Villamos berendezéseket csak rendeltetésüknek és méretezésüknek megfelelően szabad használni, javítását és szerelését csak szakember végezheti. Az előforduló hibákat jelezni kell.
- A szobából való távozás esetén a villamos berendezéseket le kell kapcsolni.

- Elektromos főző, melegítő eszközöket használni tilos!
- Vasalni csak az erre a célra kijelölt helyiségben szabad.
- A tüzeseteket, még akkor is, ha azt időközben eloltották, a tűzoltóságnak jelenteni kell.

Orvosi rendelő, beteg szoba

„D” Mérsékelt tűzveszélyes

- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.
- A helyiségben tűzveszélyes folyadék tárolása max. 20 liter lehet fémszekrényben.
- A keletkező hulladékokat, kötszereket nem éghető tárolóba kell elhelyezni, melyet szükség esetén, illetve minden munkanap befejezésekor ki kell üríteni.

Színházterem

„C” Tűzveszélyes

- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelő célra lehet használni. A színházterem nézőtérén 220 fő, a színpadon 70 fő tartózkodhat nézőként.
- A helyiségben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata, ezt a körülményt a helyiség ajtajára, valamint a helyiségben jól látható helyen fel kell tüntetni.
- Az előadás és a próbák alatt a ki- és bejáratú ajtókat bezárni nem szabad.
- A székeket úgy kell elhelyezni, hogy a szereplő tanulók és a nézők tűz esetén a nevelő irányításával akadálytalanul szabadba jussanak.
- A közlekedési úton, a kijáratnál tilos elhelyezni vagy beépíteni a biztonságos közlekedést akadályozó bármilyen tárgyat, eszközt, stb..
- A helyiséget az előadás, próba befejeztével áramtalanítani kell. A helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles meggyőződni arról, hogy tűzveszélyre utaló körülmény fenn áll-e, ha igen azt köteles megszüntetni.
- A színházteremben jól láthatóan 2 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- önálló beépített tűzjelző rendszerrel ellátva és az előtérrel együtt leszakaszolva.

Stúdió

„D” Mérsékeltén tűzveszélyes

- A helyiségben nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Figyelmeztető és tiltó táblát a bejárati ajtón kell elhelyezni.
- A villamos berendezések feleljenek meg a vonatkozó szabvány előírásainak.
- A helyiségben csak a folyamatos munkavégzéshez, üzemeltetéshez szükséges anyagokat lehet tárolni.
- Berendezéseken karbantartást, javítást csak az arra kiképzett személy végezhet.
- A berendezések kezelésére, karbantartására csak nem éghető tisztítószer szabad használni.
- A helyiségben nem éghető anyagú szeméttároló használható, amelyet mindennap a munka befejezése után ki kell üríteni.

V. fejezet

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA, OKTATÁS

5.1. Tűzvédelmi szakvizsga

- 5.1.1. Jogszámban meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek dolgozhatnak. A tűzvédelmi szakvizsgálathoz kötött foglalkozási ágakat és munkaköröket a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5.2. Tűzvédelmi oktatás

- 5.2.1. Minden új belépő munkavállalót a „Tűzvédelmi ismeretek a MTF dolgozói részére” c. oktatási anyag (5. sz. melléklet) felhasználásával tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

- 5.2.2. Az oktatást évenként meg kell ismételni.

Az oktatásért felelős személyek:

- Rektor

- vagy megbízás esetén a tűzvédelmi szaktanácsadó

a felelősök.

- 5.2.3. Az alap, és az évenkénti oktatáson túlmenően a Rektornak és a tűzvédelmi szaktanácsadónak a felkérésével külön tűzvédelmi oktatást kell tartania abban az esetben, ha a korábbinál tűzveszélyesebb környezetben kell munkát vállalnia.

Új, eddig nem gyakorolt munkafolyamat, nem használt gép, berendezés indítása előtt az igazgató főorvosnak, vagy a tűzvédelmi szaktanácsadónak a tűzvédelmi szabályokat szintén oktatni kell, melyet írásban kell rögzíteni.

- 5.2.4. Az oktatásnak ki kell terjedni:

- a munkahely és környezete tűzveszélyességére,
- az adott munkavégzésre vonatkozó megelőző tűzvédelmi rendelkezésre és használati előírásokra,
- a Tűzvédelmi Szabályzatban az adott munkavégzéshez, tevékenységhez leírtakra,
- az 5. sz. mellékletben leírtakra, és a laborok, rendelők, éghető folyadékok használati szabályaira.

A helyszínen tartott elméleti oktatást ki kell egészíteni gyakorlati oktatással (ezen belül lehet hordozható és/vagy kézi tűzoltó készülék üzemszerű használata is stb.), amennyiben azt az igazgató főorvos elrendeli.

- 5.2.5. Az oktatások megtörténtét Tűzvédelmi Oktatási Naplóban kell dokumentálni, melyet a dolgozók aláírásukkal igazolnak.

VI. fejezet

TÚZJELZÉS, MENTÉS, TÚZOLTÁS

6.1. Tűzjelzés általános szabályai:

- 6.1.1. Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul – első-sorban - a tűzoltóságnak jelezni. Ha ennek lehetősége nem adott, akkor a jelzést a rendőrségnek, vagy a mentőszolgálatnak, vagy az önkormányzat polgármesteri hivatalának továbbítani.
- 6.1.2. A tűzjelzés lehetőségét a MTF működési területén is biztosítani kell. Ez megoldható vonalas, vagy mobil telefonnal is. A tűzoltóság hívószámát

105

a MTF működési területén jól látható helyen a telefon(ok) közelében ki kell függeszteni, továbbá

a rendszer telefonról: *105

valamint a porta hívószámát: 110

házi telefonszámon (munkaidő alatt keletkezett tűz esetén lehetőség szerint ezt kell használni).

Alkalmazható továbbá a **112**-es központi segélyhívó is.

- 6.1.3. Tűz esetén értesítendő:

MTF részéről

Minden esetben értesítendő

Dr. Jakabné dr. Zórándi Mária Rektor	06/20-457-7507
Jakucs Gabriella gazdasági főigazgató	06/70-360-1636
Derzsi Zoltán műszaki osztályvezető	06/20-503-0926
Kun Zoltán tűzvédelmi szaktanácsadó.	06/20-519-0240

Szakterületnek megfelelően még értesítendő

Gimnázium

Fiers Jolán igazgató 06/30-826-0726

Kollégium

Dr. Antónyné Benkő Ágnes igazgató 06/20-211-7823

Táncpedagógusképző Intézet

Zsámboki Marcell igazgató 06/30-997-6771

Az értesítendő adatait állandóan naprakész állapotban kell tartani és a 6.1.2. pont szerinti hívószámok mellett elhelyezni.

- 6.1.4. A tűz-, vagy közvetlen veszélye jelzésének elmulasztása a különböző jogszabályokban rögzített jogkövetkezményeket (munkaügyi, szabálysértési, stb.) vonja maga után, figyelembe véve a mulasztásból adódható kapcsolódó személyi és/vagy anyagi károsodás, veszélyeztetési mértékét.

6.2. Mentés folyamata:

- 6.2.1. Tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén a munkavállalók, kötelesek először az áramtalanítást elvégezni a kiképzett portaszolgálatot végző és a villanszerelők segítségével **(az elektromos főkapcsoló az „A” épületben az alagsorban, a Szakmai épületben a földszinti elektromos helyiségben, a Kollégiumban a földszinti folyosón található)**. Ezt követően a rendelkezésre álló eszközökkel, emberi erővel – első sorban – a személyek mentését, menekítését kötelesek megkezdeni.
- 6.2.2. A munkavállalók (és esetleges közreműködők) a személyek mentését lehetőleg a tűz oltásának megkezdése és a tűzoltóság kiérkezése előtt kezdjék meg. Amennyiben indokolt, a saját tűzoltó eszközeikkel történő beavatkozással együtt is megkezdhetik a személymentést.
- 6.2.3. A tűzoltóság kiérkezésekor tájékoztatni kell a tűzoltás vezetőt a kialakult helyzetről, az addig tett intézkedésről és a még – esetlegesen – várható veszélyhelyzetről, majd végrehajtani annak utasításait. A Tűzriadó tervet át kell adni a kiérkező tűzoltási vezetőnek.
- 6.2.4. Tárgymentést a munkavállalók csak a tűzoltás vezető utasítására, illetve a tűz általuk (munkavállalók) történt eloltását követően végezhetnek.

6.3. Tűzoltás

- 6.3.1. A MTF munkavállalói a keletkezett tűz oltását csak a tűzeset szabályos jelzését követően, több személy esetén azzal egy időben kezdenek meg.
- 6.3.2. Amennyiben a helyszínen csak egy fő tartózkodik, köteles először a tűzjelzést végrehajtani, utána az érdekeltek értesítését megkezdeni, majd várni a kiérkező tűzoltó egységet. Ez esetben - a tűzjelzés után - csak akkor avatkozhat be (kezdeni meg a tűz oltását), ha az ott készenlétkben lévő tűzoltó eszközzel a tüzet nagy biztonsággal el tudja oltani és a továbbterjedést megakadályozni.
- 6.3.3. A kiérkező tűzoltó egység parancsnokát (tűzoltás vezető) a 6.2.3. pont szerint tájékoztatja és végrehajtja annak utasításait.
- 6.3.4. A tűz eloltását követően gondoskodik a helyszín biztosításáról a vizsgálat megkezdéséig, illetőleg befejezéséig.

VII. fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

- 7.1.A Tűzvédelmi Szabályzateredeti példánya a MTF területén tartandó.
- 7.2 A Tűzvédelmi Szabályzat eredeti aláírással legyen ellátva a Rektor és a munkavállalók részéről az oktatási naplókban.
- 7.3. A Tűzvédelmi Szabályzat tanulmányozása az oktatások alkalmával az 5. sz. melléklettel együtt történjen. Dokumentálása az Oktatási Naplóban legyen rögzítve.

MELLÉKLETEK

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

/a többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 4.§-a szerint/

- a) **tűz (tűzeset):** az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz;
- b) **tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem):** a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása;
- c) **tűzmegelőzés:** a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység;
- d) **tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány:** a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott dokumentum, amely bizonyítja, hogy a tűzoltó-technikai termék, továbbá a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelel a jogszabályokban, honosított harmonizált szabványokban meghatározott tűzvédelmi előírásoknak;
- e) **tűzoltási feladat:** a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása;
- f) **tűzvizsgálat:** a tűzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányul;
- g) **műszaki mentés:** természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozási tevékenység;
- h) **tűzoltó-technikai termék:** a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés/eszköz, a tűzoltó készülék, oltóanyag, a tűzoltóság által a tűzoltás, műszaki mentés során használt jármű, felszerelés, hírközlő eszköz, védőeszköz;
- i) **tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés:** olyan szerkezeti egység, illetve ezekből álló technológiai rendszer, amelyben, vagy amellyel fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, vagy tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó - a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével - anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimerése történik;
- j) **építési termék:** minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék;

- k) **honosított harmonizált szabvány:** az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek;
- l) **tűzvédelmi biztonságossági műszaki követelmény:** tűzvédelmi biztonságossági követelményeket megállapító jogszabály, európai közösségi jogi aktus, honosított harmonizált szabvány hiányában a belügyminiszter rendeletében meghatározott biztonságossági követelmény.

**A 9/2008. (II.22.) OTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 2.§
(3) bekezdés szerint**

- a) **alapterület:** a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület,
- b) **építmény:** olyan ideiglenes vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal való egybeépítés (az alapozás) révén vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlaná). A talajtól elválasztva eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik,
- c) **épület:** olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, időszakos vagy ideényjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja,
- d) **helyiség:** minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér,
- e) **talajszint alatti helyiség:** az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepcsatlakozási vonal alatt helyezkedik el,
- f) **közösségi épület:** kereskedelmi, oktatási, művelődési, kulturális, társadalmi, igazgatási, vendéglátási, sport és egyéb szórakozási célú, szolgáltatási, vallási, szociális és egészségügyi célú épület,
- g) **létesítmény:** egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége,
- h) **műtárgy:** az épületnek nem minősülő építmény,
- i) **szabadtér:** helyiségnek nem minősülő térség - beleértve a nyitott fedett színeket -, ahol termelést, raktározást vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek,
- j) **robbanásveszélyes állapot:** az „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott,

- k) **tűszakasz:** az építmény, illetve szabadterület tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű tűzgátló szerkezetek, illetve a jogszabályban előírt tűztávolságok választanak el,
- l) **mértékadó tűszakasz:** szabadterületen vagy a létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő tűszakasz alapterülete,
- m) **tűztávolság:** az építmények, illetve a szabadterületen tárolt anyagok függőleges vetületei, illetőleg az épületek homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság,
- n) **tűzoltótechnikai eszköz, felszerelés:** az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések,
- o) **tűzveszélyes tevékenység:** az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladás hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár,
- p) **veszélyességi övezet:** helyiségben vagy szabadterületen lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek, tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.
A veszélyességi övezet kiterjedését
pa) éghető gáz, gőz, köd, por esetén a (normál üzem figyelembevételével) vonatkozó jogszabály, szabvány szerint (idetartoznak a 0-ás, 1-es és 2-es, valamint a 20-as, 21-es és 22-es zónák függőleges vetületeinek összesített területe),
pb) minden más esetben az anyag, gép, berendezés és a kapcsolódó technológiai terület alapján kell megállapítani,
- q) **zárt rendszer:** amelyben a veszélyes anyag közvetlen környezetétől elhatárolva van jelen úgy, hogy üzemszerű körülmények között hatásai nem veszélyeztetik környezetét,
- r) **hatékony szellőztetés:** ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át,
- s) **beépített tűzjelző berendezés:** az építményben, szabadterületen elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést (tűzoltóság értesítése, tűszakaszhatáron elhelyezett ajtók csukása, oltóberendezések indítása stb.) önműködően végző berendezés,
- t) **beépített tűzoltó berendezés:** az építményekben, szabadterületen elhelyezett, helyhez kötött, a tűz oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár csökkentésére alkalmazott önműködő berendezés,
- u) **beépített tűzvédelmi berendezés:** a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, valamint a tüzeset során keletkező füstnek és forró égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött berendezés,

- v) **közvetlen tűz- vagy robbanásveszély:** az égés feltételei közül egy kivételével mindegyik adott, és várható, hogy a hiányzó égési feltétel bármelyik pillanatban létrejöhet, ezáltal nem kívánt tűz vagy robbanás következhet be,
- w) **szállásépület:** kizárólag vagy részben - egy időben legalább 20 ember elhelyezését biztosító - átmeneti otthon (szállás) céljára szolgáló szobaegységet, valamint közös használatú mellék- és egyéb helyiséget tartalmazó épület,
- x) **nyitott gépjárműtároló:** közvetlenül a szabadba nyíló, állandó keresztirányú szellőzésű, nyílásos homlokzatú, gépjárművek elhelyezésére szolgáló épület, épületrész, melyben a nyílások legalább két egymással szemben, 70 méternél nem távolabb lévő oldalán a határoló falak összes felületének legalább 1/3-át kitevő nagyságban helyezkednek el,
- y) **zárt gépjárműtároló:** gépjárművek elhelyezésére szolgáló épület, amely nem elégíti ki a nyitott gépjárműtárolóra leírt feltételeket,
- z) **gépesített garázs:** a gépjárművek parkolóhelyre történő juttatása a gépjárművezető nélkül, teljesen automatikusan gépi úton történik,
- aa) **robbanás elfojtó berendezés:** olyan beépített automatikus oltóberendezés, mely képes egy esetlegesen bekövetkező robbanás észlelésére, elfojtására, továbbterjedésének megakadályozására, illetve a robbanás hatásának jelentős csökkentésére.

Tűzveszélyességi osztályok

"Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes" (jelzése: "A") tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a.) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes, illetve tűzveszélyességi osztályba sorolt,
- b.) - az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtása, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhethet,
 - az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz $T_{lpny} > T_{ü} > 35$ °C,
 - az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%;
- c.) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban, fordulnak elő;
 - a 100 m³/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezhasas gázmérő (k) helyisége;
 - az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony szellőztetése.

„Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése "B") tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a.) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes osztályba sorolt,
- b.) - az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez,
 - az a folyadék, olvadék amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, azaz $T_{ü} < T_{lpny} - 20$ °C és $T_{ü} > T_{lpny} - 20$ °C és $T_{ü} > 35$ °C,
 - az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb;
- c.) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő;
- d.) a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.

"Tűzveszélyes" (jelzése: "C") tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a) - az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 °C,
 - a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos petróleum,
 - az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C- kal, de legfeljebb 50 °C- kal kisebb, azaz $T_{ü} \leq T_{lpny} - 20$ °C, $T_{ü} > T_{lpny} - 50$ °C és $T_{ü} > 35$ °C,
 - az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével;
- b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák;
- c) az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél nagyobb;
- d) az üzemanyag-töltő-állomások.

"Mérsékeltén tűzveszélyes" (jelzése: **"D"**) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a) - az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C-nál nagyobb,
 - az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-kal van, azaz $T_{ü} < T_{ipny} - 50 \text{ °C}$ és $T_{ü} > 35 \text{ °C}$,
 - az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb;
- b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtéri, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak;
- c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagok 300 °C felett dolgoznak fel;
- d) az a közösségi épület, amely nem tartozik a "C" tűzveszélyességi osztályba;
- e) az iroda-, lakó- és szállásépület;
- f) gépjárműtároló (építmény, szabadtér);
- g) állattartó helyiség.

"Nem tűzveszélyes" (jelzése: **"E"**) tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- a) a nem éghető anyag;
- b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghető anyagot 300 °C alatti hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak.

Magyar Táncművészeti Főiskola

(1145 Budapest, Columbus u. 87-89.)

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

A MTF Központi épülete.

**Az épületben több tűzszakasz lett tervezve,
de csak részben valósult meg.**

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzveszélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
Pinceszint						
Üres (beépítetlen)					165,49	165,49
Lépcsőház				9,78		9,78
Földesáru raktár				19,58		19,58
Földesáru raktár				8,59		8,59
Raktár			41,2			41,2
Raktár			20,3			20,3
Lépcsőtér				4,88		4,88
Kazántér				14,29		14,29
Gépészeti tér				11,11		11,11
Angol akna					11,12	11,12
Gázfogadó	8,7					8,7
Előtér				8,0		8,0
Karbantartó műhely				22,21		22,21
WC, zuhanyzó					8,0	8,0
Lépcsőház				22,1		22,1
Könyvtár olvasó			18,9			18,9
Könyvtár			84,4			84,4
Folyosó				24,8		24,8
WC és zuhanyzó					2,4	2,4
Elektromos kapcsoló helyiség			6,2			6,2
Raktár			6,4			6,4
Lépcsőház				7,8		7,8
Iroda				17,4		17,4
Előtér				13,8		13,8
Iroda				11,6		11,6
Takarító öltöző				7,0		7,0
Biológia szertár			41,8			41,8
Pinceszint összesen	8,7		219,2	202,94	187,01	617,85

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzvesélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
Földszint						
Szélfogó					7,22	7,22
Aula				72,3		72,3
WC és mosdó					6,98	6,98
WC és mosdó					6,77	6,77
Ruhatár				3,78		3,78
Mosdó					4,76	4,76
Étterem				96,93		96,93
Előtér				5,61		5,61
Tárgyaló				78,07		78,07
Tálaló				45,83		45,83
Konyha				56,61		56,61
Közlekedő				23,11		23,11
Fehér mosogató					17,18	17,18
Gázfogadó			1,07			1,07
Szárazáru raktár				16,07		16,07
Női öltöző				21,37		21,37
WC					1,1	1,1
Férfi öltöző				15,78		15,78
WC					1,05	1,05
Hulladékártaloló			6,19			6,19
Zöldség előkészítő				4,87		4,87
Hüselőkészítő				5,17		5,17
Hűtő kamrák				6,63		6,63
Iroda				10,38		10,38
Áruátvételi lépcsőház				28,65		28,65
Fekete mosogató					0,93	0,93
Előtér				4,12		4,12
Férfi öltöző				20,72		20,72
Férfi öltöző				7,24		7,24
Mosdó					2,52	2,52
Zuhanyzó					3,23	3,23
WC					4,66	4,66
Közlekedő-lépcsőház				16,32		16,32
Előtér				3,07		3,07
Női öltöző				9,38		9,38
Női öltöző				28,6		28,6
WC					4,66	4,66
Zuhanyzó					3,23	3,23
Mosdó					5,29	5,29
Előtér				2,70		2,70
Szerverszoba				9,45		9,45
Szélfogó				6,90		6,90
Földszint összesen			7,26	599,66	69,58	676,65

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzvesélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
Magasföldszint						
Lépcsőház					23,0	23,0
Folyosó					31,0	31,0
WC-k, mosdók					16,8	16,8
Lépcsőház					8,2	8,2
Előtér					11,1	11,1
Iroda				9,6		9,6
Tanterem				78,7		78,7
Tanterem				78,7		78,7
Folyosó					37,2	37,2
Raktár				2,9		2,9
Folyosó (előtér)					18,7	18,7
Tanterem				15,8		15,8
Tanterem				19,4		19,4
Tanterem				93,9		93,9
Iroda				11,2		11,2
Iroda				15,8		15,8
Előtér+folyosó					16,3	16,3
Irattár			5,6			5,6
Iroda				9,9		9,9
Iroda (pénztár)				11,8		11,8
Iroda				19,4		19,4
Teakonyha				9,5		9,5
Magasföldszint össz.			5,6	376,6	162,4	544,6
Félemelet						
Folyosó				59,67		59,67
Dohányzóhely			10,6			10,6
Iroda				7,57		7,57
Takarítószer raktár			2,62			2,62
Női WC és mosdó					7,19	7,19
Ffi WC és mosdó					10,65	10,65
Büfé				17,39		17,39
Előcsarnok				155,09		155,09
Ruhatar 2.				11,53		11,53
Stúdió				10,83		10,83
Ruhatar 1.				9,59		9,59
Erkély					26,84	26,84
Nézőtér (220 fő)			195,05			195,05
Előadótér (pódium 70 fő)			225,69			225,69
Táncos közlekedő			22,17			22,17
Közlekedő, várakozó			22,63			22,63
Táncos közlekedő			22,17			22,17
Félemelet össz.			500,93	272,48	44,68	817,28

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzveszélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
I. emelet						
Lépcsőház					23,7	23,7
Folyosó				31,0		31,0
WC-k, mosdók					16,8	16,8
Lépcsőház					8,2	8,2
Előtér					11,1	11,1
Iroda				9,6		9,6
Tanterem				39,0		39,0
Tanterem				39,0		39,0
Folyosó					37,2	37,2
Tanári szoba				37,4		37,4
Előtér					2,7	2,7
Iroda (gimnáziumi ig.)				20,2		20,2
Iroda (gimn. igh.)				11,2		11,2
Iroda (gimn. titkárság)				17,0		17,0
Iroda (gazd. titk.)				6,0		6,0
Iroda				17,6		17,6
Iroda				20,6		20,6
Előtér					7,7	7,7
WC					2,8	2,8
Iroda és fénymásoló				12,2		12,2
teakonyha				3,3		3,3
Iroda (rektor titk.)				30,4		30,4
Iroda /rektor)				29,5		29,5
Iroda (rektorh.)				30,2		30,2
I. emelet összesen:				354,2	110,2	464,4

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzveszélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
II. emelet						
Lépcsőház					23,7	23,7
Folyosó				31,0		31,0
WC-k, mosdók					16,8	16,8
Lépcsőház					8,2	8,2
Előtér					6,9	6,9
Informatikus iroda				13,8		13,8
Tanterem				39,0		39,0
Tanterem				39,0		39,0
Folyosó				37,2		37,2
Előtér					4,5	4,5
Tanterem (kettő)				84,0		84,0
Tanterem				46,6		46,6
Tanterem				46,6		46,6
Előtér					18,7	18,7
Raktár			2,9			2,9
Tanterem				15,8		15,8
Tanterem				19,4		19,4
II. emelet összesen			2,9	372,4	78,8	454,1
III. emelet						
Folyosó				24,75		24,75
WC-k, mosdók					12,06	12,06
Iroda				10,35		10,35
Iroda				10,05		10,05
Tanterem				10,35		10,35
Tanterem				21,12		21,12
Orvosi szoba				14,27		14,27
Orvosi szoba				14,26		14,26
III. emelet összesen				105,15	12,06	117,21
Padlás			410,0			410,0
Épület mindösszesen:	8,7		1145,9	2283,4	664,7	4102,1
%	0,2		27,9	55,7	16,2	100,0

**A MTF Központi épülete egy tűzszakaszt képezve a
„D” – Mérsékeltén tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba tartozik!**

A MTF Szakmai épülete egy tűszakaszt képez.

Az épületben az emeleteket folyosók, közlekedők kötik össze, ahol tűzgátló ajtók nincsenek, így egy tűszakasznak tekinthető.

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzvesélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
Földszint						
Szélfogó					3,6	3,6
Előtér					49,43	49,43
Folyosó					23,94	23,94
Öltöző előtér					6,47	6,47
WC					8,23	8,23
Öltöző			12,16			12,16
Öltöző			12,6			12,6
Öltöző			12,74			12,74
Zuhanyozó					4,38	4,38
Szauna			6,68			6,68
Közlekedő					3,6	3,6
WC					3,35	3,35
WC					6,92	6,92
Öltöző				41,74		41,74
Előtér					5,84	5,84
Öltöző			18,74			18,74
Öltöző			17,36			17,36
WC					5,4	5,4
Zuhanyozó					4,64	4,64
Közlekedő					19,34	19,34
Takarító szertár			2,33			2,33
Elektromos kapcsoló helyiség			3,76			3,76
Lépcsőtér					20,73	20,73
Közlekedő					57,9	57,9
Balett terem				116,71		116,71
Balett terem				116,71		116,71
Balett terem				117,93		117,93
Balett terem				118,09		118,09
Balett terem				300,67		300,67

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzveszélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
I. emelet						
Galéria					38,38	38,38
Közlekedő					9,42	9,42
Lépcsőtér					20,73	20,73
Mosdó, WC					6,92	6,92
Előtér					5,84	5,84
Zuhanyozó					4,64	4,64
WC					5,4	5,4
Öltöző			18,74			
Öltöző			17,36			17,36
Takarító szertár			4,58			4,58
Mosdó					11,25	11,25
Előtér					6,47	6,47
WC					3,7	3,7
Zuhanyozó					4,38	4,38
Öltöző			12,16			12,16
Öltöző			12,6			12,6
Öltöző			12,74			12,74
Előtér					3,6	3,6
Öltöző			8,01			8,01
WC					2,1	2,1
Zuhanyozó					7,68	7,68
Öltöző			41,74			41,74
Elektromos kapcsoló helyiség			6,17			6,17
Takarító szertár			6,17			6,17
Balett terem				116,71		116,71
Balett terem				116,71		116,71
Balett terem				117,93		117,93
Balett terem				118,09		118,09
Balett terem				150,34		150,34
Balett terem				150,34		150,34

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzveszélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
II. emelet						
Galéria					38,38	38,38
Közlekedő folyosó					9,42	9,42
Lépcsőtér					20,73	20,73
Iroda				19,11		19,11
Iroda				35,35		35,35
Irattár			3,94			3,94
Teakonyha				2,48		2,48
WC, mosdó					4,07	4,07
WC, mosdó					11,25	11,25
WC					3,7	3,7
Öltöző			12,16			12,16
Előtér					6,47	6,47
Öltöző			12,6			12,6
Öltöző			12,74			12,74
Zuhanyozó					4,38	4,38
Közlekedő					3,6	3,6
Öltöző			8,01			8,01
WC					2,59	2,59
Öltöző			41,74			41,74
Zuhanyozó					7,68	7,68
Gépészeti szint						
Lépcsőtér					19,88	19,88
Gázfogadó				7,7		7,7
Kazánház			28,41			28,41
Szellőző gépház				66,71		66,71
Épület mindösszesen			346,24	1713,32	486,43	2545,99
%			13,6	67,29	19,1	100,0

**A MTF Szakmai épülete egy tűzszakaszt képezve a
„D” – Mérsékeltén tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba tartozik!**

A MTF Tanszéki épülete egy tűszakaszt képez.

Az épületben tűzgátló ajtók nincsenek, egy tűszakasznak tekinthető.

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzveszélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
Pince						
Folyosó				41,0		41,0
Jelmez varroda, próbaterem				27,2		27,2
Jelmez raktár			92,4			92,4
Cipő raktár			17,7			17,7
Közlekedő				6,1		6,1
Mosdó					1,5	1,5
Férfi WC					5,0	5,0
Zuhanyzó					4,8	4,8
Női WC és mosdó					8,4	8,4
Mosó helyiség					7,7	7,7
Jelmez raktár			51,5			51,5
Raktár			68,9			68,9
Földszint						
Szélfogó					20,0	20,0
Közlekedő, folyosó				75,3		75,3
Iroda				9,0		9,0
Iroda				11,1		11,1
Iroda				9,0		9,0
Iroda				4,8		4,8
Előtér				5,3		5,3
Iroda				13,4		13,4
Iroda				17,7		17,7
Könyvtár			41,3			41,3
WC előtérrel					3,5	3,5
Szeminárium terem				20,0		20,0
Nagy előadó				94,0		94,0
WC					8,1	8,1
WC előtérrel					5,8	5,8
WC					8,1	8,1
Épület mindösszesen			271,8	333,9	72,9	678,6
%			40,0	49,2	10,74	100

A MTF Tanszéki épülete egy tűszakaszt képezve a

„D” – Mérsékelt tűzveszélyes

tűzveszélyességi osztályba tartozik!

A MTF Kollégium épülete egy tűszakaszt képez.

Az épületben tűzgátló ajtók nincsenek,

ezért egy tűszakasznak tekinthető.

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzvesélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
Földszint						
Szélfogó					8,4	8,4
Porta				8,4		8,4
Konyha				32,65		32,65
Kazánház				8,36		8,36
Játszó szoba				56,5		56,5
WC-k, mosdók					16,3	16,3
Nagyterem				111,0		111,0
Folyosó, lépcsőház					134,2	134,2
Raktár			1,0			1,0
Raktár			2,0			2,0
Iroda				16,7		16,7
Iroda				16,7		16,7
Iroda				16,7		16,7
Iroda				16,7		16,7
Kondi terem				16,8		16,8
Tanuló szoba				33,6		33,6
I. emelet						
Folyosó					90,6	90,6
Lépcsőház					29,5	29,5
Mosdó, WC-k					21,5	21,5
Szárító, vasaló helység				3,3		3,3
Raktár			13,0			13,0
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Öltöző			3,0			3,0

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzveszélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
II. emelet						
Lépcsőház					29,5	29,5
Folyosó					90,6	90,6
WC-k, mosdók					24,8	24,8
Szárító				13,0		13,0
Fürdő					3,0	3,0
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Számítógép terem				17,2		17,2
III. emelet						
Lépcsőház					29,5	29,5
Folyosó					90,6	90,6
WC-k, mosdók					24,8	24,8
Szárító				13,0		13,0
Fürdő					3,0	3,0
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Számítógép terem				17,2		17,2

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzveszélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
IV. emelet						
Lépcsőház					29,5	29,5
Folyosó					90,6	90,6
WC-k, mosdók					18,2	18,2
Tanuló szoba				19,6		19,6
WC					3,0	3,0
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Szoba				17,2		17,2
Számítógép terem				17,2		17,2
Épület mindösszesen:			19,0	1071,01	737,6	1827,7
%			0,04	58,60	41,36	100,0

**A MTF Kollégium épülete egy tűszakaszt képezve a
„D” – Mérsékelten tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba tartozik!**

A MTF Porta épülete egy tűszakaszt képez.

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzveszélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
Tartózkodó				5,98		5,98
WC					2,16	2,16
Épület mindösszesen:				5,98	2,16	8,14
%				73,46	26,54	100,0

**A MTF Porta épülete egy tűszakaszt képezve a
„D” – Mérsékeltén tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba tartozik!**

Létesítmény

s.s. z.	Megnevezés	A	B	C	D	E	Össz. [m ²]
1	Központi épület	8,7	-	1145,9	2283,4	664,7	4102,1
2	Szakmai épület	-	-	346,24	1713,32	486,43	2545,99
3	Tanszéki épület	-	-	271,8	333,9	72,9	678,6
4	Kollégium		-	19,0	1071,1	737,6	1827,7
5	Porta épület		-	-	5,98	2,16	8,14
	Összesen [m²]:	8,7	-	1782,94	5407,7	1963,79	9162,53
	%	0,1	-	19,5	59,0	21,4	100

**A Magyar Táncművészeti Főiskola
Columbus utcai épületei, mint létesítmény a
„D” – Mérsékeltén tűzveszélyes
Tűzveszélyességi osztályba tartozik!**

A MTF Kazinczy utcai épülete egy tűzszakaszt képez.

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzvesélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
Szélfogó					3,0	3,0
Előcsarnok					48,0	48,0
Portásfülke				4,0		4,0
Főigazgatói iroda				9,0		9,0
Iroda helyiség				16,0		16,0
Gázfogadó				3,0		3,0
Tanári öltöző			30,0			30,0
Tanári zuhanyozó és WC					6,0	6,0
Tanári öltöző			30,0			30,0
Tanári zuhanyozó és WC					6,0	6,0
Lépcsőház					22,0	22,0
Átjáró folyosó					10,0	10,0
Közlekedő folyosó					9,0	9,0
Mosdó és WC					8,0	8,0
Elektromos főelosztó			3,0			3,0
Kazánház			48,0			48,0
Gépész tartózkodó				4,0		4,0
Zuhanyozó					4,0	4,0
Öltöző			4,0			4,0
Kondicionáló terem				134,0		134,0
Iroda				12,0		12,0
Iroda				12,0		12,0
Folyosó					74,0	74,0
Metodika terem				49,0		49,0
Közlekedő és öltöző			16,0			16,0
Zuhanyozó és WC					6,0	6,0
Közlekedő és öltöző			16,0			16,0
Zuhanyozó és WC					6,0	6,0
Átjáró				9,0		9,0
Szellőző gépház				14,0		14,0
Leány öltöző			24,0			24,0
Leány WC és előtér					11,0	11,0
Leány zuhanyozó					9,0	9,0
Leány mosdó					5,0	5,0
Fiú öltöző			24,0			24,0
Fiú WC és előtér					6,0	6,0
Fiú zuhanyozó					9,0	9,0
Fiú mosdó					5,0	5,0
Leány öltöző			24,0			24,0
Leány WC és előtér					11,0	11,0
Leány zuhanyozó					9,0	9,0

Leány mosdó					5,0	5,0
Fiú öltöző			24,0			24,0
Emeletszint megnevezése:	Tűzveszélyességi osztályok m²-ben					
Helyiség neve	A	B	C	D	E	Össz.:
Fiú WC és előtér					11,0	11,0
Fiú zuhanyozó					9,0	9,0
Fiú mosdó					5,0	5,0
Leány öltöző			24,0			24,0
Leány WC és előtér					11,0	11,0
Leány zuhanyozó					9,0	9,0
Leány mosdó					5,0	5,0
Balett termék (8 db)				1004,0		1004,0
Épület mindösszesen:			267,0	1270,0	322,0	1859,0
%			14,36	68,32	17,32	100,0

A MTF Kazinczy utcai épülete egy tűzszakaszt képezve a
„D” – Mérsékeltén tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba tartozik!

A MTF Vendégház egy tűszakaszt képez.

<i>Emeletszint megnevezése:</i>	<i>Tűzveszélyességi osztályok m²-ben</i>					
<i>Helyiség neve</i>	A	B	C	D	E	Össz.:
Pince						
Kazánház				25,71		25,71
Gépjárműtároló				21,28		21,28
WC					2,25	2,25
Földszint						
Lépcsőház					10,35	10,35
Szobák				63,47		63,47
Konyhák				12,59		12,59
Közlekedők					13,41	13,41
Fürdők					9,15	9,15
WC					0,85	0,85
Kamra				0,89		0,89
I. emelet						
Lépcsőház					10,35	10,35
Szobák				60,26		60,26
Konyhák				16,25		16,25
Közlekedők					6,98	6,98
Fürdők					7,81	7,81
WC					0,81	0,81
Kamrák				1,48		1,48
Előszobák				6,77		6,77
Beépített tetőtér						13,4
Szobák				22,77		22,77
Konyha				10,94		10,94
Fürdő					3,44	3,44
Lépcsőház					10,35	10,35
Előszoba				6,16		6,16
Beépítetlen rész				57,05		57,05
Épület mindösszesen				305,62	75,75	381,37
%				80,1	19,19	100

A MTF Vendégháza egy tűszakaszt képezve a
„D” – Mérsékeltén tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba tartozik!

**ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG
ENGEDÉLYEZÉSE**

E N G E D É L Y

TŰZVESZÉLLEL JÁRÓ MUNKA VÉGZÉSE

- I. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 11§ és a 13 § (3) bekezdése alapján megbí-
zom.....gazdasági egység
tűzvédelmi szakvizsgát tett és
szakképesítéssel rendelkező dolgozóját / oklevél száma :
a vállalat alábbi létesítményében

.....
20.....évhónapjánórátólóraig
tartandó, az alábbiakban leírt – tűzveszéllyel járó – munkavégzéssel :

.....
Egyidejűleg kiadom ezen engedély mellékletét képező műveleti utasítást,
amely részletesen tartalmazza a munkavégzés során alkalmazható eljárást.

Kelt ,20évhónap

.....
munkát elrendelő

II. A meghatározott tevékenység színhelyén 20....évhónapján tartott előzetes helyszíni szemle alapján a következő tűzvédelmi előírások betartásával engedélyezem a munkavégzést :

.....
.....
.....
.....
.....

A tevékenység állandó felügyeletérefő kioktatott dolgozót jelölök ki, valamint az előzőekben meghatározott üzemképes tűzoltó felszerelést biztosítom és felhívom , hogy gondoskodjon a megelőző tűzvédelmi előírások betartásáról.

Kelt,20évhónap

.....
munkavégzést engedélyező
területi vezető

III. Az engedélyben, illetve műveleti utasításban meghatározott előírásokat tudomásul vettem és azok megtartásáért büntetőjogi felelőséget vállalok :

Kelt,20.....évhónap

munkát végző dolgozó

Megjegyzés :

- a.) Az engedély csak a műveleti utasítással együtt érvényes.
- b.) Az engedélyt 2 példányban kell kitölteni, amelyből 1 példányt a munkát elvégző dolgozónak kell kiadni, 1 példányt irattározni.

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖTT FOGLALKOZÁSI ÁGAK ÉS MUNKAKÖRÖK

Az 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet melléklete alapján:

s.sz.	Foglalkozási ág , munkakör	Továbbképzés
1	Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.	5 évente
2	Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználást és tárolását végzők.	5 évente
3	Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők.	5 évente
4	Üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói.	5 évente
5	Tűzoltóvíz-források felülvizsgálatát végzők.	5 évente
6	Pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók.	5 évente
7	Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.	5 évente
8	Beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.	5 évente
9	Beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők	5 évente
10	Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.	5 évente
11	Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.	5 évente

TŰZVÉDELMI ISMERETEK

A MTF DOLGOZÓI RÉSZÉRE

A tűzvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat és tennivalókat a MTF Tűzvédelmi Szabályzata, és jelen oktatási anyag tartalmazza.

A Szabályzat vonatkozó előírásait minden munkavégzés során, speciális előírásait pedig az adott technológia, munkavégzés esetén kell alkalmazni.

A dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai :

- Tevékenységük során a tüzesetek megelőzése érdekében folyamatosan betartják a tűzvédelmi előírásokat, alapvetően a tűzvédelmi ismeretekben foglaltakat .
- Betartják a tiltó – és figyelmeztető táblák előírásait.
- Tűzvédelmi hiányosságok esetén azt jelzik a tűzvédelmi megbízottnak.
- Részt vesznek a tűzvédelmi oktatáson.
- Elsajátítják a tűzvédelmi felszerelések kezelését.

Esetleges tűz esetén végrehajtják a tűz jelzését, valamint lehetőségeikhez képest részt vesznek a tűz oltásában, az emberi életek és az anyagi értékek mentésében.

I.) Tűzjelzés :

- közvetlen vezetékes vonalas telefonról **105**
- és a rendszer telefonról (mellékállomásokról):
- valamint a porta hívószámát:

1.) Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt azonnal jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak.

2.) A tűzjelzésnek tartalmazni kell:

A tüzeset pontos helyét, címét és az intézmény megnevezését:




(pl.: 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. Magyar Táncművészeti Főiskola, a tűzoltósági kapu a Dorozsmai utcáról nyílik)

- Mi ég, mi van veszélyeztetve, mekkora a tűz terjedelme.
- Személyi sérülés történt-e, emberélet van-e veszélyben.
- A tűzjelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.

3.) A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, ill. emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzesetet is kötelező késedelem nélkül jelezni a tűzoltóságnak.

4.) A telefonok mellé jól látható helyen ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

MTF porta: 110

	MENTŐK	104
	RENDŐRSÉG	107
	TŰZOLTÓSÁG	105
SEGÉLYHÍVÓ:		112

II.) Tűzvédelmi Használati Szabályok:

II.1.) Általános szabályok

- 1.1. Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- 1.2. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályokban megengedett tűzterhelési értéket.
- 1.3. A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagok, hulladékokat folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- 1.4. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni, figyelembe véve a környezetvédelmi előírásokat.
- 1.5. Minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását, illetőleg a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- 1.6. Az üzemszerűen csepegő éghető folyadékot nem éghető anyagú edénybe kell felfogni. Felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- 1.7. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot alkalmasszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- 1.8. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
- 1.9. Olajos, zsíros munkaruha, védőruha (ruhatár-rendszerű öltöző kivételével) csak fém-szekrényben helyezhető el.

- 1.10. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az alábbiak teljesülésére is:
- A kiürítési útvonalak szabadon tartása,
 - A tűzoltó készülékek, felszerelések megléte,
 - A tevékenység befejezése után a villamos gép, berendezés, készülék kikapcsolt állapota,
 - A fűtőberendezések előírt használata,
 - A dohányzás szabályainak betartása,
 - A folyamatos tevékenységhez szükséges anyagmennyiség tárolása.
- 1.11. A helyiség, szükség szerint az építmény, létesítmény bejáratánál, szabadtéren a veszélyzónában- és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktoqramot, táblát kell elhelyezni.
- 1.12. A munkahelyeken az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben dolgozók tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell. Az ajtók külső nyithatóságáról célszerű visszatérően meggyőződni. A vészkijáratokat táblával jelölni kell.
- 1.13. Szükség esetén a tűzvédelmi megbízottnak az általános használati szabályok figyelembevételével és helyi konkretizálásával el kell készítenie az adott létesítmény építmény, tűzszakasz, helyiség vagy veszélyességi övezet helyi használati előírásait.

II.2.) Tűzveszélyes tevékenység

- 2.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tüzet okozhat.
- 2.2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
- 2.3. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (minősül pl.: a nyílt lánggal történő építőipari hegesztés) minden ilyen esetben a létesítmény műszaki vezetőjének előzetesen írásban kell engedélyeznie meghatározott feltételek alapján és a tűzvédelmi szervezet ellátó cég részéről a felsőfokú tűzvédelmi főelőadóval is egyeztetni, kell (írásban) a feltételek biztosítása érdekében. (alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység formanyomtatvány kitöltése)
- 2.4. **Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet - előzetes írásbeli engedély alapján -, amelyet az igazgató főorvos ad ki.**
- 2.5. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata **műszaki vezető Nagy János úr** (abban az esetben, ha saját munkavállaló végzi).
- 2.6. Abban az esetben, ha a TESZ területén külsős munkavállalók, cégek végeznek alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, flexelés stb.) akkor Kun Zoltán, mint a TESZ felsőfokú tűzvédelmi szaktanácsadója, adja ki az írásos engedélyt a munkafolyamatok elvégzéséhez. A TESZ részéről, minden ilyen esetben a műszaki vezetőnek kell értesítenie a tűzvédelmi szaktanácsadót.
- 2.7. Külső cég által végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedély kiadása a külső cég vezetőjének a feladata. Az engedélyt azonban ekkor is be kell mutatni, a TESZ tűzvédelmi szaktanácsadójának, aki további, helyi tűzvédelmi előírásokkal kiegészítheti azt.

- 2.8. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység kezdési és befejezési időtartamát, helyét, leírását, a munkát végző személy nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
- 2.9. Tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést köteles biztosítani.
- 2.10. Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező - a kezdettől a befejezésig - szükség szerinti felügyeletet köteles biztosítani.
- 2.11. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
- 2.12. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.

II.3.) TILOS a dohányzás:

- 3.1. Az „A”-, „B” és „C” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben, a számítógépremben és a liftben, és az 1999. évi XLII. Törvény által tiltott helyeken. A dohányzási tilalmat táblával kell jelezni.

Dohányozni csak a fenti törvény által megengedett és az igazgató főorvos által kijelölt helyeken lehet!

Az épületek, laborok, raktárak egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS!

Dohányzásra kijelölt hely: szabadtéren kint, ahol nem éghető edényzet lett rendszeresítve és a vezetőség által kijelölt terület.

A MTF területén a Tűzvédelmi Szabályzata szerint a kijelölt dohányzó helyek:

Központi épület

- a magas földszinten kialakított dohányzó helyiség
- a park kijelölt helyein

Szakmai épület

- épület bejárata előtti szabad terület

Tanszéki épület

- épület előtt kijelölt helyek

Kollégium

- az udvar kijelölt helyén

Táncpedagógusképző Intézet

- a különálló faházban

- 3.2. **Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.** Itt megfelelő számú, nem éghető anyagból készült hamutartót kell elhelyezni, kiürítésükről rendszeresen gondoskodni kell. A hamutartók tartalma - még kihűlt állapotban is - csak vizes edénybe üríthető! Égő dohányneműt papírkosárba üríteni TILOS!

- 3.3. A létesítmény egész területén a helyiségekbe, építménybe, szabadterbe gyűjtőeszközt bevinni, (kivéve a rendeltetésnek megfelelő technológiák) csak az alkalmoszerű tűzveszélyességre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.**

II.4.) Közlekedési utak, kijáratok

- 4.1. A közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodók rövid időn belül biztonságos helyre, illetve a szabadba jussanak.
- 4.2. Közlekedési utakat, folyosókat és a hozzájuk vezető utakat teljes szélességben szabadon kell hagyni. Ezeket eltorlaszolni, anyagok tárolására igénybe venni még átmenetileg sem szabad! A tűszakasz határoló ajtókat csukva kell tartani!
- 4.3. Azoknak a helyiségeknek az ajtajait, melyekben emberek tartózkodnak bezárni nem szabad!
- 4.4. Ahol lift van, azt tűz esetén menekülésre igénybe venni nem lehet, kivéve a biztonsági felvonót.

II.5.) Tüzelő és fűtőberendezés

- 5.1. Az építményben, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer használható, amely rendeltetészerű működése során tüzet nem okoz. A fűtőberendezést csak kioktatott személy kezelheti. A fűtőberendezés időszakos karbantartását biztosítani kell.
- 5.2. Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
- 5.3. Fűtőtestek, és a környezetükben lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mérhető hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se haladja meg a 60 °C-t.
- 5.4. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
- 5.5. Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetve fűtőberendezés, készülék működtetése alatt a nemzeti szabványban meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
- 5.6. A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas dolgozóra szabad bízni.
- 5.7. A tüzelő-és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- 5.8. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és a fűtőttestétől 1 méter távolságon belül nem szabad rakni.
- 5.9. A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáztüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt a munka vezetőjének és irányítójának meg kell győződnie a fűtőberendezés veszélytelenségéről, használaton kívül helyezéséről.

5.10. Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés

- 5.10.1. A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét nemzeti szabvány szerint nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen.
- 5.10.2. Gáznemű tüzelő-, fűtőberendezéshez, ha azoknak a füstgáz hőmérséklete a legnagyobb terhelésnél sem nem haladja meg a 200 °C-ot, nem éghető anyagú kéménybe legalább nehezen éghető anyagú béléscsővet szabad elhelyezni.
Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek;
- a falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve,
 - a műszaki állapota nem megfelelő,
 - a jogszabály, nemzeti szabvány szerinti vizsgálatát nem végezték el.
- 5.10.3. Gáznemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.
- 5.10.4. A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
- 5.10.5. A koromzsák és a tisztító ajtókat állandóan zárt állapotban kell tartani.
- 5.10.6. Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilincssel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakozni.
A füstcső és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.
Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségen füstcsövet átvezetni nem szabad.
- 5.10.7. Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.
- 5.10.8. A falazott kéményt 5 évenként füst – nyomáspróba alá kell vonni.

II.6.) Hőt sugárzó elektromos berendezések

- 6.1. Az elektromos berendezések minősége, szerelése feleljen meg a szabvány és a jogszabályok előírásainak.
- 6.2. Rezsót, kávéfőzőt, mikrohullámú sütőt, kemencét stb. csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni.
- 6.3. Nem megfelelő, zárlatos, szakadt, szabálytalanul toldott vezetékű villamos fogyasztót használni TILOS!
- 6.4. A hőt sugárzó berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelentsen.

II.7.) Világító berendezés

- 7.1. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, a „C”- „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.

- 7.2. Villamos világítást vonatkozó műszaki követelmények szerint kell létesíteni és használni.
- 7.3. Világító berendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy az tüzet ne okozzon, a környezetére veszélyt ne jelentsen.
- 7.4. Az áramtalanítást szakaszolva is biztosítani kell.
- 7.5. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, valamint nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekben, szabadtéren és építményben, továbbá ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság előírja, biztonsági és irányfényvilágítást kell létesíteni.

II.8.) Villamos berendezés

- 8.1. A létesítmény, építmény villamos berendezéseit jogszabályokban, vonatkozó műszaki követelményekben meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.
- 8.2. Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. Lakóépületekben megengedett a főkapcsoló nélküli kialakítás, ha egy helyen csoportosítottan minden áramkör külön leválasztható kapcsolóval lekapcsolható.
- 8.3. A tűzvédelmi szempontból jelentős villamos fogyasztók (füstmentes lépcsőház gépészete, hő és füstelvezető berendezés stb.) működését tűz esetén legalább 1 órán át kell biztosítani.
- 8.4. A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.
- 8.5. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést (pl.: villany rezsó alá nem éghető anyagú alátét) kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- 8.6. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét maradandó feliratozással meg kell jelölni.
- 8.7. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket (pl. rezsót) a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani, kivétel a számítógép és a hűtőszekrény.
- 8.8. A villamos-, a villámvédelmi berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik
 - az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább **3 (három) évenként,**
 - a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább **6 (hat) évenként,**
 - a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább **9 (kilenc) évenként.**Tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. (A villamos berendezések felülvizsgálata a helyiség tűzveszélyességi osztályától függ, nem az építmény tűzveszélyességi besorolása a mérvadó.)
- 8.9. Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni.
- 8.10. Az elektromos berendezések szerelését, javítását csak szakképzett szakember végezheti. A megrongálódott villamos berendezéseket használni TILOS, azok javíttatásról haladéktalanul intézkedni, gondoskodni kell.
- 8.11. A kapcsolószekrényben semmiféle anyag (pl.: papír, rongy) még átmenetileg sem tárolható!

- 8.12. Az iroda területén, a helyiségekben elektromos főzőlapot, mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt, stb. csak a kijelölt helyen szabad üzemeltetni (teakonyha). Az elektromos készülékeket éghető anyagú szekrényben üzemeltetni TILOS!
- 8.13. Elektromos meghibásodásból eredő tüzet - áramütés veszélye miatt - vízzel oltani TILOS!

II.9.) Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem

- 9.1. Villám elleni védelmet kell biztosítani az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építménynél, valamint ott, ahol azt jogszabály, nemzeti szabvány előírja.
- 9.2. A villámvédelmi berendezést a vonatkozó jogszabályok szerint kell létesíteni.
- 9.3. Azoknál az épületeknél, szabad tereknél, technológiai folyamatoknál, illetve berendezéseknél, ahol a sztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat, a megfelelő védelemről vonatkozó műszaki követelmények szerint kell gondoskodni.

II.10.) Tűzoltó készülékek, felszerelések, berendezések

- 10.1. A készülékeket, felszereléseket, berendezéseket állandóan használható állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni TILOS!
- 10.2. Semmiféle anyagot a tűzoltó készülékeken elhelyezni, azokra ráakasztani vagy hozzájuk támasztani nem szabad.

III. TŰZOLTÓ FELSZERELÉSEK, BERENDEZÉSEK, KÉSZÜLÉKEK KEZELÉSE

III.1.) Oltóvíz

A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

Az oltóvizet szolgáló berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik üzemképességéről, felülvizsgálatáról, karbantartásáról, fagy elleni védelméről gondoskodni kell.

Gondot kell fordítani a tűzoltó vízforrások jelölő táblák meglétére.

Időszakos vízszerezési lehetőség tűzoltásra nem vehető figyelembe.

Az oltóvíz szomszédos létesítményeknél - megállapodás esetén - közösen is biztosítható.

A tűzcsapokat 6 havonta szakemberrel kell ellenőriztetni.

III.2.) Tűzcsapok kezelése

- 2.1. A tűzcsapok tömlőin elhelyezett sugárcsövet leemeljük a tartószerkezetről és a tömlőt a sugárcső segítségével a tartódobról letekerjük.
- 2.2. A tömlő kezeléséhez minimum 2 személy szükséges.
- 2.3. Az egyik személy kihúzza a tömlőt és a művelet befejezése után másik személy a felszálló vezetéken elhelyezett főcsapot kinyitja.
- 2.4. A főcsapot kinyitó személy a kinyitás után a sugárcsövet tartó személy mögött helyezkedik el és határozottan meg fogja a sugárcsőtól kb. 1m-re a tömlőt. A másik személy megnyitja a sugárcső csapját és megkezdi a tűz oltását.

III.3.) Tűzoltó készülék

- 3.1. A hordozható tűzoltó készülékek a kezdődő tüzek oltására alkalmasak. Olyan készülékeket kell elhelyezni a védett térben, amely alkalmas az ott keletkező tűz oltására.
- 3.2. A tűz szempontjából alkalmas tűzoltó készülék kiválasztásánál az éghető anyag fizikai és égési jellemzői alapján meghatározott tűzosztályokat kell figyelembe venni.
- 3.3. A tűzosztályok meghatározása, jelölése a tűzoltó készüléken:

„A” tűzosztály:	Szilárd, általában szerves eredetű olyan anyagok tüze, amelyek lángolása és/vagy izzás (parázslás) kíséretében égnek,
„B” tűzosztály:	Folyékony vagy cseppfolyós szilárd anyagok tüzei,
„C” tűzosztály:	Éghető gázok tüzei,
„D” tűzosztály:	Fémek és ötvözetek tüzei.

- 3.4. A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyezett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- 3.5. A tűzoltó készülék helyét táblával jelölni kell.
- 3.6. Azokat a tűzoltó készülékeket, melyeket az MSZ 1040–2:1986 szabvány alapján gyártottak, **félévenként ellenőrizni kell.** Az ellenőrzések gyakoriságát készenlétben tartó módosíthatja (sűrítetheti). Ez elsősorban a veszélyes anyagokat szállító járművekre, tömegközlekedési eszközökre telepített, illetve szabadtéren védelem nélkül készenlétben tartott készülékek esetében érvényesülhet, amit a TVSZ-ben szabályozni kell. Nem tekinthető üzemképesnek a tűzoltó készülék, ha a jogszabályban előírt időszakos ellenőrzést nem hajtották végre. Az ellenőrzés megtörténtét a nyilvántartásban dokumentálni kell (6. sz. melléklet).
- 3.7. Azokat a tűzoltó **készülékeket, melyeket az MSZ EN 3 szabvány szerint gyártottak, a tűzvédelmi szaktanácsadó negyedévente köteles megvizsgálni,** és a vizsgálat megtörténtét a tűzoltó készülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartásba bejegyezni. (6. sz. melléklet)
- 3.8. Minden negyedik negyedévben - azaz évente **1 (egy) alkalommal - a igazgató főorvosnak, szakcéggel is kötelező a készülékek ellenőrzését** elvégeztetni.
- 3.9. Az ellenőrzés megtörténtét ellenőrzési naplóba kell bejegyezni.
- 3.10. A negyedéves - szemrevételezéssel történő - vizsgálatokon az alábbiakat kell ellenőrizni:
 - a tűzoltó készülékek a tervezett telepítési helyeken vannak e,
 - látható-e, és a készülékekkel szemben állva olvashatók-e az ellenőrző címkék, valamint a matricát
 - a tűzoltó készülékek használata nem ütközik-e akadályba,
 - jelzőműszer esetén az megvan-e és helyes értéket mutat-e,
 - épek-e a tűzoltó készülékek, és szerelvényekkel (fogantyú, szelep, biztosító szeg vagy lap, tömlő, szórófej, stb.) el vannak-e látva.

III.4.) Tűzoltó készülékek kezelése

4.1. Valamennyi készüléken felirat mutatja, hogyan kell azokat működtetni.

4.2. **6 és 12 kg-os porral oltó tűzoltó készülék feszmérővel** (állandó nyomású, vagy beletöltött gázos).

- A tömlőt a tűzre irányítjuk (1 és 2 kg-os készülékeknél csak lövőke van). A nyomókar és a támasztókar közötti műanyag biztosítólemez/vagy biztosító szeg furatába helyezett mutató vagy középső ujjunkkal azt kirántjuk. A nyomókar lenyomásával az oltópor a kezdődő tüzet eloltja. A kar elengedésével és újbóli benyomásával a készülék szakaszosan is üzemeltethető. A porsugarat a lángokra kell irányítani.
- Bármelyik típusú tűzoltó készüléket használat után szakértővel felül kell vizsgáltatni és újra tölteni.

2, 5 és 20 kg-os Széndioxiddal (CO₂-vel) oltó

- A szórócsövet a tűzre irányítjuk. A biztosító szeget kihúzzuk és a szelep nyomókarját lenyomjuk.
- A nyomókar felengedésével és újbóli lenyomásával a készülék szakaszosan is működtethető.
- A készüléket a talajszint alatt vagy nehezen szellőztethető helyiségben elővigyázattal kell használni.
- A nagy sebességgel kiáramló széndioxid fagyási sérüléseket okozhat, ezért:
 - 1.) TILOS működés közben vagy közvetlen utána a szórócsövet csupasz kézzel érinteni.
 - 2.) TILOS a készüléket úgy működtetni, hogy a kiáramló széndioxid a működtető vagy embertársa testfelületére kerüljön.
- Bármelyik típusú tűzoltó készüléket használat után szakértővel felül kell vizsgáltatni és újra tölteni.

FIGYELEM! Ha tűz zárt vagy csukott ajtó mögött keletkezett, akkor az ajtót úgy kell kinyitni, illetve kifeszíteni, vagy betörni, hogy az ajtóval szemben illetve - kifelé nyíló ajtónál - az ajtó mögötti falnál senki se tartózkodjon, tekintettel arra, hogy a hirtelen bejutó oxigéntől a lángcsóva kicsaphat, az ajtó a beavatkozót a falhoz préselheti.

III.5.) A tűzoltó készülékek mennyiségi elhelyezésének minimum védelmi szabályai:

Tűzveszélyességi osztály	Helye	Az építmény, illetve szabadtér alapterületét csökkentő tényező	Követelmény
„A” – „B”	Helyiség, illetve veszélyességi övezetben		Minden megkezdett 50 m ² alapterület után 1-1 db
„A” – „B”	Építményben illetve szabadtéren	Az „A” – „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet alapterülete kivételével	A „C” – „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmény, szabadtér előírásai szerint
„C”	Építményben illetve szabadtéren	Az „A” – „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet alapterülete kivételével	Az alapterület minden megkezdett 200 m ² -e után, de legalább szintenként 1-1 db
„D”	Építményben illetve szabadtéren	Az „A” – „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet alapterülete kivételével	Az alapterület minden megkezdett 600 m ² -e után, de legalább szintenként 1-1 db
„E”	Építményben illetve szabadtéren	Az „A” – „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet alapterülete kivételével	Szükség szerint

A létesítményben az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő- tűzoltó készüléket elhelyezni.

IV.) EGYES LÉTESÍTMÉNYEK BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

IV.1.) Iroda,

1. Az irodákban, tárgyalókban csak olyan anyagokat, eszközöket, berendezéseket és felszereléseket lehet tárolni, illetve használni, melyek az ott folytatott tevékenységhez szükségesek.
2. A munkaidő végén ellenőrizni kell, hogy a helyiségben nincs-e tűzveszély, az áramtalanítást el kell végezni (világítás).
3. A munkaidő végén a helyiségből a napi hulladékot ki kell vinni az arra kijelölt helyre.
4. Csak a dohányzásra kijelölt irodában megengedett a dohányzás, ebben megfelelő számú nem éghető anyagból készült hamutartót kell elhelyezni. Rendszeres kiürítésükről gondoskodni kell. A hamutartók tartalma - még kihűlt állapotban is - csak vizes edénybe üríthető!
5. A helyiségben csak olyan fűtés alkalmazható, mely működése során tűzveszélyt nem okoz.
6. A fűtő- és világító testekre éghető anyagot tenni TILOS!
7. A személyi számítógépeket külön aljzatról kell üzemeltetni.
8. Irodában, tárgyalóban tűzveszélyes tevékenységet folytatni csak előzetes írásbeli engedély birtokában szabad.

IV.2.) Öltözők általános előírásai

1. Az öltözőben dohányozni és nyílt lángot használni tilos, vagy olyan tevékenységet folytatni, amely tüzet okozhat. A tilalmat „A dohányzás és nyílt láng használata tilos!” táblával jelölni kell.
2. Tűzveszélyes anyagot öltözőben tárolni TILOS!
3. A helyiséget csak rendeltetésének megfelelő célra lehet használni, jellegétől eltérő eszközöket, anyagokat tárolni még átmenetileg sem lehet!
4. Az öltözőszekrény tetejére gyúlékony anyagot pakolni TILOS!
5. Fűtőtestekre és vezetékekre éghető anyagot, ruhaneműt elhelyezni sem szárítás, sem egyéb célból nem szabad!
6. Villamos berendezések, világító testek 50 cm-es körzetében éghető anyagot elhelyezni TILOS!

IV.3.) Raktárak, tárolók általános előírásai

1. Abban a raktárban, amelyben a tűz-és robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes anyagot tárolnak, a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
2. Dohányozni csak felirattal kijelölt helyeken szabad, ahol a dohányzást eloltásához nem éghető anyagú hamutálat kell biztosítani.
3. Hamutálat papírkosárba, szemetes edénybe kiönteni TILOS!
4. A helyiségben csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.
5. A raktárakban - a raktározásra szolgáló anyagokon túlmenően- semmilyen idegen éghető vagy nem éghető anyagot elhelyezni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
6. Gázpalackot, tűz- és robbanásveszélyes ragasztót és egyéb anyagokat csak külön tároló helyen szabad tárolni, azokat az egyéb raktári helyiségekben elhelyezni még ideiglenesen sem szabad.
7. Az elektromos kapcsolókat, a kézi tűzoltó készülékeket, valamint az azokhoz vezető utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
8. A raktárakban a helyiség tűzveszélyességét és a nagyságát figyelembe véve megfelelő darabszámú 34A 144BC jelű, éghető folyadék vagy gáz tárolás esetén 34A 233BC jelű porral oltó kézi tűzoltó készülékeket kell készenlétkben tartani.
9. A raktárakban elektromos főzőlap, kávéfőző nem üzemeltethető, ott bármilyen elektromos eszközt - a javítási tevékenységen kívül- használni csak az ügyvezető külön engedélyével szabad.
10. Állványos tárolás esetén az állványok között legalább 0,8 m széles közlekedési utat kell biztosítani.
11. Nyílt lánggal járó javítási munka során az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
12. A műszak, illetve a napi munka befejezése után, az eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek meg kell győződnie arról, hogy nem maradt-e tüzet vagy balesetet okozó körülmény.
13. Az észlelt hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni.
14. Az 5 m²-nél nagyobb kiterjedésű fémfelületeket (pl. SALGO állvány) egységes EPH hálózatra kötött védőföldeléssel kell ellátni.

V.) Raktározás és tárolás szabályai

1. **Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmozállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt nem tárolhatók.**
2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerezni, csomagolni csak nemzeti szabványban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és hatékony szellőzést biztosítottak.
3. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, nemzeti szabványban meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

4. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
5. Az éghető anyag - tárolási egysége - és a kerítés között legalább 1 méter széles, éghető anyagtól mentes területet kell tartani.
6. Tetőtérben és talajszint alatt helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad. A talajszint alattinak az a helyiség minősül, amelyeknek a padlófelülete a terepcsatlakozási vonal alatt helyezkedik el. A terepcsatlakozás az építmény lábazata és a közvetlenül hozzá csatlakozó rendezett terep (járda) érintési vonala.
7. Az épület tetőtérében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok:
 - a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek,
 - a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
 - A raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a tárolt éghető anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani.
 - A raktározás, tárolás területén éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
 - Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült padozaton, állványokon, polcon szabad.

VI.) Tűzveszélyes tevékenység szabályai

1. Tűzveszélyes tevékenységet TILOS olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Tűzveszélyes tevékenységnek minősül az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és /vagy nyílt lánggal, izzással, parázssal, szikrázással jár. A tűzveszélyes tevékenység lehet állandó jellegű és alkalmoszerű.
2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak e tevékenység végzésére alkalmas és engedélyezett helyiségben, helyen szabad végezni. Minden egyéb helyen végzett tűzveszélyes tevékenység alkalmoszerű. A szabályzat hatályba lépésekor a társaságnál állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység van (hegesztő műhely).
3. A tűzveszélyes tevékenységet végző személy köteles meggyőzni arról, hogy a keletkező tűz eloltására alkalmas tűzoltó készülék a helyszínen, hozzáférhetően, működőképesség állapotban rendelkezésre áll-e.
4. A tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt és befejezése után a munkavégző köteles a helyszínt és annak a környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

(az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait a VII. fejezet tartalmazza.)

VII.) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai

1. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban, az OTSZ előírásai szerint meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A tevékenységet - a munkát végző - felettese rendeli el.
2. **Az engedélyező az igazgató főorvos, vagy a TESZ műszaki vezető és a tűzvédelmi szaktanácsadó.**
 - Az engedély kiadása előtt a tevékenység helyszínén szemlét kell tartani, melyen részt kell venni.
 - Elrendelőnek,
 - Engedélyezőnek (műszaki vezető, tűzvédelmi főelőadó,)
 - tevékenységet végző(k)nek.
3. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a 3. sz. melléklet formanyomtatványon kell engedélyezni.
4. A tűzgyújtási engedély a dohányzási tilalmat nem oldja fel.
5. Szakmához kötött, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést, vagy A-B anyagok használata) **csak szakképzettséggel, tűzvédelmi szakvizsgával és tűzgyújtási engedéllyel;** egyéb tűzveszélyes tevékenységet kioktatott, tűzvédelmi szakvizsgával és tűzgyújtási engedéllyel rendelkező személy végezhet.
6. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres- felügyeletet köteles biztosítani.
7. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő és/vagy a munkát megrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
8. A tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt és befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkát elrendelő részletesen írásban rögzíti az átvizsgálás szempontjait, ez más szervezet területén végzett tevékenységnél különösen fontos.
9. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetésre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A tüzet és a berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.
10. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
11. A helyszínen olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.

VIII.) Tűzoltási út, terület és egyéb utak

1. A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály, illetve nemzeti szabvány nem rendelkezik- az építményekhez olyan utat, illetve területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

A „C” tűzvesélyességi osztály esetén 5 ha-nál nagyobb alapterületű létesítménynél két, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas bejáratot - ha erre lehetőség van két oldalon - kell létesíteni. Nem kell két oldalon bejáratot létesíteni zárt beépítés esetén, továbbá azoknál a mezőgazdasági létesítményeknél, amelyek megközelítése csak külön út építésével lenne biztosítható.

2. Az üzemi helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve- legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:
 - a 40 méternél szélesebb helyiségekben, középen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb helyiségekben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként, 1,8 méter széles keresztirányú utat;
 - a 40 méternél nem szélesebb helyiségben, hosszirányban 2,4 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat
 - a 15 méternél nem szélesebb helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat,
 - **éghető anyag zárttéri raktározásnál, tárolásnál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter széles hosszirányú utat, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat.**
3. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint a vízszerezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működésére.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Az üzemi és tárolóhelyiségekben - a 400 m²-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.

4. Az építményben, helyiségben és szabadtéren még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni:

- a villamos berendezés kapcsolóját,
- a közmű nyitó- és zárószerkezetét,
- a tűzjelző kézi jelzésadóját,
- a hő- és füstelvezető kezelő szerkezetét, nyílását,

leszűkíteni:

- a közlekedési utakat,
- az ajtókat,
- és a kiürítési utakat.

IX.) Kiürítés

1. Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek.
2. Az eltávozást a szabadba, átmenetileg védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, a tetőfödémre, illetve a tűzvédelmi hatóság engedélyével erre a célra kijelölt térbe kell biztosítani.
3. A helyiség, a tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon elhelyezett kijáratokat - a kiürítési idő alapulvételével - a jogszabályokban foglalt számítás alapján kell méretezni.
4. A vészlétrát (kilépőt), a vészhágcsót, valamint a kiürítés célját szolgáló egyéb szerkezetet vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint kell létesíteni.
5. A vészlétra (kilépő) és a vészhágcsó teherbírását, műszaki állapotát jogszabályokban meghatározottak szerint kell ellenőrizni, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

T Ű Z V É D E L M I F E L Ű L V I Z S G Á L A T

Tárgya	Időszak	Előíró jogszabály, nemzeti szabvány
Beépített vízzel oltó (sprinkler) rendszerek	6 hónap, továbbá ettől sűrűbben a gyártó rendelkezése szerint	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
Beépített habbal oltó rendszerek felülvizsgálata, vízforrások és kapcsoló szerelvények, mérő vezérlő berendezések	6 hónap, 1 év, 10 év	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
Hő és füstelvezető berendezés ellenőrzése	Évente	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
Éghető folyadékot tároló robbanásgátló szekrény időszakos nyomáspróbája	5 év	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
Éghető folyadékok tárolására szolgáló fekvőhengeres tartály tömítettségi vizsgálat	10 év után, majd 5 évente	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
Éghető folyadék, olvadék tárolására szolgáló állóhengeres tartályok időszakos vizsgálata	5 év	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
Olajtüzelésű berendezéshez tartozó tároló tartályok időszakos vizsgálata - fekvő hengeres - álló hengeres	5 év, 10 év majd 5 évente	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
5 m ³ vagy annál nagyobb tartály, vagy 5 m ³ összmenyiséget meghaladó tartálycsoport	5 év 10 év	11/1994. (III.25.) IpM. rendelet
Gázfogyasztó készülékek, berendezések rendszeres karbantartása, javítása	A fogyasztótól függ, a gyártó rendelkezése alapján	1994. évi XLI. tv., GOMBSZ
Egyedi, gyűjtő, központi kémények műszaki felülvizsgálat	4 évente	27/ 1996. (X.30.)
Egyedi és gyűjtő kémények ellenőrzése, tisztítása a szilárd-, olaj- és gáztüzelő berendezéstől függően	Félévente, évente	27/ 1996. (X.30.) BM. rendelet
Tűzoltó takarók	Évente	MSZ EN 1869
Tűzoltó vízforrás (földalatti, föld feletti és fali tűzcsap, víztároló) szerelvényei, tartozékai	6 hónap	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
A száraz tűzivíz-vezeték szerelvényeinek	5 év	mód. 2/2002 (I.23.) BM

nyomáspróbája		rendelet
Tűzoltó nyomótömlő nyomáspróbája	5 év	MSZ 1185
Éghető folyadék tárolására szolgáló fekvőhengeres tartály tömítettségi vizsgálata	5 év	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
Éghető folyadék, olvadék tárolására szolgáló állóhengeres tartályok időszakos vizsgálata	10 év után, majd 5 évente	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
Éghető folyadék tárolására szolgáló földalatti műanyag tartály időszakos felülvizsgálata	5 év	MSZ 9933
Villamos berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálytól függően: - „A”-„B” helyiségben, szabadtéren - „C” helyiségben, szabadtéren - „D”-„E” helyiségben, szabadtéren	3 év 6 év 9 év	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálytól függően: - „A”-„B” építmény, szabadtéren - „C” építmény, szabadtéren - „D”-„E” építmény, szabadtéren	3 év 6 év 9 év	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
Vészletrák, vészkijárat kilépők, vészhágcsoók	5 évente	MSZ 15670:1989 mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
Beépített automatikus tűzjelző berendezés felülvizsgálata szakszolgáltató által	6 hónap, illetőleg a gyártási vagy forgalmazási engedély szerint	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
Beépített gázzal oltó rendszer	6 hónap, továbbá ettől sűrűbben a gyártó rendelkezése szerint	OTSZ
CO ₂ oltóberendezés	Havonta Félévente	OTSZ MSZ 9783
MSZ 1040 szerinti hordozható tűzoltó készülékek: - Szemrevételezés - Alapkarbantartás - Teljes karbantartás	Negyedévente 6 hónap 5 év	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet
MSZ EN 3 szerinti hordozható tűzoltó készülékek: - Szemrevételezés - Alapkarbantartás - Középkarbantartás - Teljes karbantartás	Negyedévente 1 év 5 és 15 év 10 év	mód. 2/2002 (I.23.) BM rendelet

TÚZRIADÓ TERV

A Magyar Táncművészeti Főiskola

**Budapest XIV. kerület Columbus u. 87-89. szám alatti
Központi épületre, Szakmai épületre, Tanszéki épületre**

A módosított 1996. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § alapján Rektori jogkörömnél fogva tűz esetére a következőket rendelem el:

Jelzés

- 1.) Aki tüzet, vagy tűzre utaló körülményt észlel, vagy arról tudomást szerez köteles elsősorban a tűzoltóságnak, akadályoztatása esetén a legközelebbi rendőri, vagy önkormányzati szervnek jelenteni.
- 2.) A MTF területén a tűzjelzés történhet az irodákban lévő fővonalú telefonkészülékeken a tűzoltóságra, illetve úgynevezett házi telefonon, vagy hangos kiáltással, illetve személyesen a portára.
Az új épületben (B épület) a kiépített kézi tűzjelzőkön keresztül, illetve az automatikus tűzjelzőn.
A távbeszélőn történő közvetlen jelzés után azonnal tájékoztatni kell a portát.
Munkaidő után ugyancsak a portán biztonsági szolgálatot (ügyeletet) kell értesíteni.
A biztonsági berendezések kezelője a portákon lévő számítógépes on-line tűzjelző rendszer segítségével behatárolja a tűz pontos helyét, ezzel egy időben a

105 segélyhívó számon

értesíti a tűzoltóságot.

Munkaidő után a biztonsági szolgálatot ellátó személy látja el ezt a feladatot.

- 3.) Az épületben lévő személyek (tanárok, balettmesterek, hallgatók, dolgozók) értesítése (pl.: csengővel) a portás, illetve a biztonsági szolgálatot ellátó személy feladata.
Munkaidőben a portás, munkaidő után a biztonsági szolgálatot ellátó személy feladata értesíteni a gazdasági főigazgatót (vagy a műszaki osztályvezetőt) és a tűzvédelmi szaktanácsadót.
- 4.) A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy önmagától, emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzesetet is haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak. A tűzoltóság tűzvizsgálóinak kitérkezéséig a kárhelyszínt eredeti állapotban meg kell őrizni.
Munkaidő után ez a biztonsági szolgálat feladata.
- 5.) A tűzjelzés a tűzoltóság felé a **105**-ös számon kívül még a következő telefonszámokon történhet:

A tűzoltóság felé leadott tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia:

- a tüzeset pontos helyét (létesítmény neve, pontos címe: kerület, utca, házszám, emelet, stb.)
- mi ég, mi van veszélyeztetve (iroda, raktár, stb.)
- emberélet van-e veszélybe
- jelző neve és a távbeszélő készülék hívószáma, amelyről a jelzés lett leadva.

A fenti tűzjelzéssel egy időben értesíteni kell a tüzesetről a rektort, a gazdasági főigazgatót (vagy a műszaki osztályvezetőt), a tűzvédelmi tanácsadót.

Munkaidő után ez a biztonsági szolgálat feladata.

Tűzjelzés (riasztás) utáni feladatok

- 1.) Az MTF területén egy esetleges tűznél a feladatok irányításával — a tűzvédelmi szaktanácsadó megérkezéséig — a gazdasági főigazgatót bízom meg. A tűzoltóság kiérkezéséig mindenki köteles az általuk meghatározottakat végrehajtani. Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata.
- 2.) A riasztás elhangzása után a tanárok és a balettmesterek a tantermekben és a balett termekben elhelyezett menekülési útvonalat jelző rajz alapján a tanulókat az udvarra vezetik és meggyőződnek arról, hogy mindenki jelen van-e. A dolgozók is az udvaron gyülekeznek.
- 3.) A gazdasági főigazgató megérkezése után a tűzvédelmi tanácsadó kijelölése alapján el kell végezni az áramtalanítást, meg kell kezdeni a tűz eloltását a rendelkezésre álló eszközökkel.
- 4.) Az oltással egy időben a feladatot nem kapott személyek, illetve a tanulók nem mehetnek az épületbe.
- 5.) Személyi sérülés esetén értesíteni kell a Mentőket.

Segélyhívó szám: 104

Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata.

- 6.) A vagyonvédelem biztonságos megoldása és a különböző vizsgálatok elvégzése miatt értesíteni kell a Rendőrséget.

Segélyhívó szám: 107

Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata.

- 7.) A kimenekült tanulók és a kimentett javak helyét a gazdasági főigazgató, illetve a tűzvédelmi szaktanácsadó határozza meg, úgy hogy az a tűzoltói beavatkozást ne gátolja. A tűzoltóság kiérkezésekor a gazdasági főigazgató, illetve a tűzvédelmi szaktanácsadó adjon tájékoztatást a tűzoltásvezetőnek a tett intézkedésekről, majd végre kell hajtani a tűzoltásvezető által meghatározottakat.

Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata.

- 8.) Minden MTF dolgozó köteles a tőle elvárható módon a tűz oltásában, a mentésben, a tűzvizsgálat eredményességében közreműködni, a tűzoltásvezető rendelkezéseit végrehajtani.
- 9.) A tűzoltásvezető a tűzoltás, kárelhárítás egyszemélyi felelős vezetője, aki elrendelheti a színhely zárt területté nyilvánítását. A tűz színhelyén intézkedést csak a tűzoltásvezető egyetértésével adható.

10.) A Tűzriadó Tervet a kikerkező tűzoltóság részére át kell adni!

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint évenként gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell!

Tűz esetén azonnal értesítendők:

MTF részéről

Minden esetben értesítendő

Dr. Jakabné dr. Zórándi Mária Rektor	06/20-457-7507
Jakucs Gabriella gazdasági főigazgató	06/70-360-1636
Derzsi Zoltán műszaki osztályvezető	06/20-503-0926
Kun Zoltán tűzvédelmi szaktanácsadó.	06/20-519-0240

Szakterületnek megfelelően még értesítendő

Gimnázium

Fiers Jolán igazgató 06/30-826-0726

Kollégium

Dr. Antónyné Benkő Ágnes igazgató 06/20-211-7823

A Tűzriadó Tervet a Magyar Táncművészeti Főiskola minden dolgozója köteles megismerni és betartani!

Budapest, 2009. 10. 7.

Készítette:


.....
Kun Zoltán
tűzvédelmi szaktanácsadó


.....
Dr. Jakabné dr. Zórándi Mária
rektor


TÚZRIADÓ TERV

A Magyar Táncművészeti Főiskola

**Budapest XIV. kerület Amerikai u. 100. szám alatti
Forgách József Kollégiumra**

A módosított 1996. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § alapján Rektori jogkörömnél fogva tűz esetére a következőket rendelem el:

Jelzés

- 1.) Aki tüzet, vagy tűzre utaló körülményt észlel, vagy arról tudomást szerez köteles elsősorban a tűzoltóságnak, akadályoztatása esetén a legközelebbi rendőri, vagy önkormányzati szervnek jelenteni.
- 2.) A Kollégium területén a tűzjelzés történhet az irodákban lévő fővonalú telefonkészülékeken a tűzoltóságra, illetve ügynevezett házi telefonon, vagy hangos kiáltással, illetve személyesen a portára.
A távbeszélőn történő közvetlen jelzés után azonnal tájékoztatni kell a portát.
A tűz pontos helyének behatárolása után a tűzoltóságot kell értesíteni.

Segélyhívószám: 105

Munkaidő után a portás látja el ezt a feladatot.

- 3.) Az épületben lévő személyek (tanárok, nevelő, hallgatók, dolgozók) értesítése (pl.: csengővel) a portás feladata.
Munkaidőben és munkaidő után a portás feladata értesíteni a kollégium igazgatót és a tűzvédelmi szaktanácsadót.
- 4.) A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy önmagától, emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzesetet is haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak. A tűzoltóság tűzvizsgálóinak kiérkezéséig a kárhelyszínt eredeti állapotban meg kell őrizni.
- 5.) A tűzjelzés a tűzoltóság felé a **105**-ös számon kívül még a következő telefonszámokon történhet:

112

3216-216

A tűzoltóság felé leadott tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia:

- a tüzeset pontos helyét (létesítmény neve, pontos címe: kerület, utca, házsám, emelet, stb.)
- mi ég, mi van veszélyeztetve (iroda, raktár, stb.)
- emberélet van-e veszélybe
- jelző neve és a távbeszélő készülék hívószáma, amelyről a jelzés lett leadva.

A fenti tűzjelzéssel egy időben értesíteni kell a tüzesetről a rektort és a Kollégium igazgatóját, valamint a tűzvédelmi tanácsadót.

Munkaidő után ez a portás feladata.

Tűzjelzés (riasztás) utáni feladatok

- 1.) Az MTF Kollégium területén egy esetleges tűznél a feladatok irányításával — a tűzvédelmi szaktanácsadó megérkezéséig — a kollégium igazgatót bízom meg. A tűzoltóság kiérkezéséig mindenki köteles az általuk meghatározottakat végrehajtani. Munkaidő után a portás feladata.
- 2.) A riasztás elhangzása után a nevelők a hálókban és a közös helyiségekben (tanulószoba, stb.) elhelyezett menekülési útvonalat jelző rajz alapján a tanulókat az udvarra vezetik és meggyőződnek arról, hogy mindenki jelen van-e. A dolgozók is az udvaron gyülekeznek.
Az épület elhagyását a mindenkori ügyeletes nevelő koordinálja. Ő jelöli ki, hogy az egyes szinteken melyik nevelő végezze a riasztást és biztosítja a bentlakóknak az épület biztonságos elhagyását.
- 3.) A kollégiumigazgató megérkezése után a tűzvédelmi tanácsadó kijelölése alapján el kell végezni az áramtalanítást, meg kell kezdeni a tűz eloltását a rendelkezésre álló eszközökkel.
- 4.) Az oltással egy időben a feladatot nem kapott személyek, illetve a tanulók nem mehetnek az épületbe.
- 5.) Személyi sérülés esetén értesíteni kell a Mentőket.
Segélyhívó szám: 104
Munkaidő után a portás feladata.
- 6.) A vagyonvédelem biztonságos megoldása és a különböző vizsgálatok elvégzése miatt értesíteni kell a Rendőrséget.
Segélyhívó szám: 107
Munkaidő után a portás feladata.
- 7.) A kimenekült tanulók és a kimentett javak helyét a kollégiumigazgató, illetve a tűzvédelmi szaktanácsadó határozza meg, úgy hogy az a tűzoltói beavatkozást ne gátolja. A tűzoltóság kiérkezésekor a kollégiumigazgató, illetve a tűzvédelmi szaktanácsadó adjon tájékoztatást a tűzoltásvezetőnek a tett intézkedésekről, majd végre kell hajtani a tűzoltásvezető által meghatározottakat.
Munkaidő után a portás feladata.
- 8.) Minden MTF dolgozó köteles a tőle elvárható módon a tűz oltásában, a mentésben, a tűzvizsgálat eredményességében közreműködni, a tűzoltásvezető rendelkezéseit végrehajtani.
- 9.) A tűzoltásvezető a tűzoltás, kárelhárítás egyszemélyi felelős vezetője, aki elrendelheti a színhely zárt területté nyilvánítását. A tűz színhelyén intézkedést csak a tűzoltásvezető egyetértésével adható.
- 10.) A Tűzriadó Tervet a kiérkező tűzoltóság részére át kell adni!

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint évenként gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell!

Tűz esetén azonnal értesítendők:

Tűz esetén értesítendők:

Dr. Jakabné Zorándi Mária Rektor	06/20-457-7507
Jakucs Gabriella gazdasági főigazgató	06/70-360-1636
Derzsi Zoltán műszaki osztályvezető	06/20-503-0926
Kun Zoltán tűzvédelmi szaktanácsadó.	06/20-519-0240
Zsámboki Marcell igazgató	06/30-997-6771


A Tűzriadó Tervet a Magyar Táncművészeti Főiskola minden dolgozója köteles megismerni és betartani!

Budapest, 2009. „10. „ 7.

Készítette:



Kun Zoltán
tűzvédelmi szaktanácsadó



Dr. Jakabné dr. Zorándi Mária
rektor



TÚZRIADÓ TERV

A Magyar Táncművészeti Főiskola

**Budapest, VII. kerület Kazinczy u. 42-46. szám alatti
létesítményére**

A módosított 1996. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § alapján Rektori jogkörömnél fogva tűz esetére a következőket rendelem el:

Jelzés

- 1.) Aki tüzet, vagy tűzre utaló körülményt észlel, vagy arról tudomást szerez köteles elsősorban a tűzoltóságnak, akadályoztatása esetén a legközelebbi rendőri, vagy önkormányzati szervnek jelenteni.
- 2.) A MTF területén a tűzjelzés történhet az irodákban lévő fővonalú telefonkészülékeken a tűzoltóságra, illetve úgynevezett házi telefonon, vagy hangos kiáltással, illetve személyesen a portára.
A távbeszélőn történő közvetlen jelzés után azonnal tájékoztatni kell a portát.
Munkaidő után ugyancsak a portán biztonsági szolgálatot (ügyeletet) kell értesíteni.
A biztonsági berendezések kezelője a portákon lévő számítógépes on-line tűzjelző rendszer segítségével behatárolja a tűz pontos helyét, ezzel egy időben a

105 segélyhívó számon

értesíti a tűzoltóságot.

Munkaidő után a biztonsági szolgálatot ellátó személy látja el ezt a feladatot.

- 3.) Az épületben lévő személyek (tanárok, balettmesterek, hallgatók, dolgozók) értesítése (pl.: csengővel) a portás, illetve a biztonsági szolgálatot ellátó személy feladata.
Munkaidőben a portás, munkaidő után a biztonsági szolgálatot ellátó személy feladata értesíteni a gazdasági főigazgatót (vagy a műszaki osztályvezetőt) és a tűzvédelmi szaktanácsadót.
- 4.) A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy önmagától, emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzesetet is haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak. A tűzoltóság tűzvizsgálóinak kiérkezéséig a kárhelyszínt eredeti állapotban meg kell őrizni.
Munkaidő után ez a biztonsági szolgálat feladata.
- 5.) A tűzjelzés a tűzoltóság felé a **105**-ös számon kívül még a következő telefonszámokon történhet:

112

3216-216

A tűzoltóság felé leadott tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia:

- a tüzeset pontos helyét (létesítmény neve, pontos címe: kerület, utca, házsám, emelet, stb.)
- mi ég, mi van veszélyeztetve (iroda, raktár, stb.)
- emberélet van-e veszélybe
- jelző neve és a távbeszélő készülék hívószáma, amelyről a jelzés lett leadva.

A fenti tűzjelzéssel egy időben értesíteni kell a tűzesetről a rektort, gazdasági főigazgatót (vagy a műszaki osztályvezetőt) a tűzvédelmi tanácsadót.

Munkaidő után ez a biztonsági szolgálat feladata.

Tűzjelzés (riasztás) utáni feladatok

- 1.) Az MTF területén egy esetleges tűznél a feladatok irányításával — a tűzvédelmi szaktanácsadó megérkezéséig — a gazdasági főigazgatót bízom meg. A tűzoltóság kiérkezéséig mindenki köteles az általuk meghatározottakat végrehajtani.
Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata.
- 2.) A riasztás elhangzása után a tanárok és a balettmesterek a tantermekben és a balett termekben elhelyezett menekülési útvonalat jelző rajz alapján a tanulókat az udvarra vezetik és meggyőződnek arról, hogy mindenki jelen van-e. A dolgozók is az udvaron gyülekeznek.
- 3.) A gazdasági főigazgató megérkezése után a tűzvédelmi tanácsadó kijelölése alapján el kell végezni az áramtalanítást, meg kell kezdeni a tűz eloltását a rendelkezésre álló eszközökkel.
- 4.) Az oltással egy időben a feladatot nem kapott személyek, illetve a tanulók nem mehetnek az épületbe.
- 5.) Személyi sérülés esetén értesíteni kell a Mentőket.

Segélyhívó szám: 104

Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata.

- 6.) A vagyonvédelem biztonságos megoldása és a különböző vizsgálatok elvégzése miatt értesíteni kell a Rendőrséget.

Segélyhívó szám: 107

Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata.

- 7.) A kimenekült tanulók és a kimentett javak helyét a gazdasági főigazgató, illetve a tűzvédelmi szaktanácsadó határozza meg, úgy hogy az a tűzoltói beavatkozást ne gátolja. A tűzoltóság kiérkezésekor a gazdasági igazgató, illetve a tűzvédelmi szaktanácsadó adjon tájékoztatást a tűzoltásvezetőnek a tett intézkedésekről, majd végre kell hajtani a tűzoltásvezető által meghatározottakat.
Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata.
- 8.) Minden MTF dolgozó köteles a tőle elvárható módon a tűz oltásában, a mentésben, a tűzvizsgálat eredményességében közreműködni, a tűzoltásvezető rendelkezéseit végrehajtani.
- 9.) A tűzoltásvezető a tűzoltás, kárelhárítás egyszemélyi felelős vezetője, aki elrendelheti a színhely zárt területté nyilvánítását. A tűz színhelyén intézkedést csak a tűzoltásvezető egyetértésével adható.
- 10.) A Tűzriadó Tervet a kiérkező tűzoltóság részére át kell adni!

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint évenként gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell!

Tűz esetén azonnal értesítendők:

Rektor: Dr. Jakabné dr. Zórándi Mária
Lakcím:
Tel.: 200-6448


Gazdasági főigazgató: Jakucs Gabriella
Lakcím:
Tel.:

Tűzvédelmi szaktanácsadó: Kun Zoltán
Lakcím: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 5. I/4.
Tel.: 426-8327
06-20-519-0240


A Tűzriadó Tervet a Magyar Táncművészeti Főiskola minden dolgozója köteles megismerni és betartani!

Budapest, 2009. 10. 7.

Készítette:



Kun Zoltán
tűzvédelmi szaktanácsadó



Dr. Jakabné dr. Zórándi Mária

rektor

